





Prezenční listina

Trtílkova – příjezdová cesta k „Dому pro Julii“







9. února 2023 v 13.00 hodin

| Firma | Jméno Příjmení | Telefon | E-mail | Podpis |
|---------------|--------------------|-----------|---------------------------|---|
| BKOM a.s. | B. KROPAČKOVÁ | 431846689 | kropackova@bkom.cz |  |
| TherB-servis | SUCHÝ | 545542248 | suchy.pavel@bkom.cz |  |
| BKOM | ZOSTISLAV ŠTANÝ | | STANLY@bkom.cz |  |
| BKOM | JANA HONOLOVÁ | 734416417 | hanolova@bkom.cz |  |
| OZPMMB | DANA HOUDOVÁ | | HOUDOVA.DANA@BRNO.CZ |  |
| ČTYŘESTEN | TOMÁŠ PÁGO | 603185481 | pago@ctyresten.cz |  |
| BKOM | DEJIS ONCZARZY | 608533299 | onczarzy@bkom.cz |  |
| DI PCR | por. PAVEL NEPLECH | 974622952 | pavel.neplech@pcr.cz |  |
| BKOM a.s. | Martin Jelínek | 602751207 | jelinek.martin@bkom.cz |  |
| BKOM | Alaš Merinsky | 725593039 | merinsky@bkom.cz |  |
| —IL— | Petr MACHAČ | 733782121 | machac@bkom.cz |  |
| BKOM - SPOLKA | IVANICA ŠPEDIKOVÁ | 604211264 | spedlikova@bkom.cz |  |
| OD, MMB | BOHUSLAV REZNÍČEK | | reznicek.bohuslav@brno.cz |  |
| | MARTIN MALINSKÝ | 736240866 | martinmalinsky@bkom.cz |  |
| IZMB | KATEŘINA HOUDOVÁ | 603589940 | HOUDOVA@IZMB.CZ |  |

9. 2. 2023 v 13.00 hodin

Prezenční listina Trtílkova – příjezdová cesta k „Domu pro Julii“

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a

| Firma | Jméno | Příjmení | Telefon | E-mail | Podpis |
|-----------------|-------|-----------|-------------|--------------------------------------|--|
| BVK | JANA | ŠNAJDOVÁ | 543 433 215 | J.SNAJDOVA@BVK.CZ |  |
| BUON | PETR | OVCHAN | 735 746 563 | ovsja@bhu.cz |  |
| SPRÁVA ŽELEZNIC | PAVEL | PROCHÁZKA | 972 625 340 | prachan@spz.cz sprava.zeleznic.cz |  |
| PRONEX | TOMÁŠ | FRATOS | 773 002 919 | FRATOS@PRONEX.CZ |  |
| BKOM-ÚDÍ | Pavel | Kuesel | 532 144 271 | kuesl@bkou.cz |  |
| BKOM - ÚDÍ | Pavel | Tržil | 734 416 420 | trzil@bkou.cz |  |

Záznam č. 1

Trtílkova – příjezdová cesta k „Domu pro Julii“

| | | |
|-----------------|--|-------------|
| Místo konání | Zasedací místnost v 1. patře budovy, Renneská třída 787/1a, Brno | |
| Začátek Konec | 9. 2. 2023 13.00 hodin | 14.30 hodin |
| Přítomni | Dle prezenční listiny | |
| Nepřítomni | MMB – OÚPR, MMB – OI, TSB | |
| Program | <ol style="list-style-type: none">1. Úvod jednání a předložení návrhu2. Diskuze3. Závěry z jednání | |

Úvod jednání:

Předmětem vstupního jednání bylo představení návrhu opravy příjezdové komunikace k hospici Domu pro Julii, který je v současné době ve výstavbě. Opravovaný úsek je mezi podjezdem pod železničním mostem až ke garážím za vjezdem k hospici.

Navržené řešení

Opravovaný úsek je rozdělen na 4 úseky dle rozsahu oprav a navržené konstrukci opravované vozovky. První úsek (km 0,000 00 – 0,035 00) je okolo železničního mostu a je navržen jako oprava obrusné vrstvy.

Druhý úsek (km 0,035 00 – 0,110 00) okolo náměstíčka je navržen jako oprava asfaltových vrstev do mocnosti 15 cm. Tento úsek bude opraven ve stávajícím šířkovém uspořádání bez výměny či doplnění silničních obrub, a to s ohledem na možnou budoucí rekonstrukci celého prostoru (dle informace zástupce OD MMB BC. Řezníčka nyní ve fázi schvalování IZ).

Třetím úsekem (km 0,110 00 – 0,310 00) je úsek ve stávající aleji a následně ke vjezdu do hospice a to včetně točny a křižovatky s komunikací směrem k restauraci U Divošky. Navržená je oprava celé konstrukce s povrchem z asfaltových vrstev. Tento úsek je navržen jako jednopruhovú obousměrná komunikace šířky 3,5 m. V tomto úseku bude doplněn systém odvodnění komunikace v podobě nových uličních vpustí svedených novou větví dešťové kanalizace do retenční nádrže a následně do stávající jednotné kanalizace. Nové odvodnění bude ve správě Bkom. V úseku od točny po vjezd k hospici bude doplněno veřejné osvětlení včetně nových 4 sloupů VO. Úsek od křižovatky (točny) po garáže je zatříděn jako účelová komunikace a je ve správě MČ Brno-sever.

Čtvrtý úsek (km 0,310 00 – 0,411 16, KÚ) od vjezdu k hospici po garáže a sportovní hřiště je navržen ve velmi komplikovaném stávajícím terénu v prudkém svahu a je navržena konstrukce s asfaltovým povrchem, variantou je i použití betonové dlažby s větším podílem zasakování srážkové vody. Minimální šířka komunikace je 3,5 m, je zachována stávající hrana vpravo dle staničení u prudkého svahu tak, aby nemusel být svah dodatečně zpevňován např. opěrnou zdí. Navržené řešení bude ještě staticky

posouzeno. S ohledem na stávající šířkové vedení komunikace se rozšíření praktikuje směrem do svahu k oplocení areálu hospice. Z důvodu bezpečnosti bude v tomto úseku doplněno ocelové svodidlo. S ohledem na zásah do stávajícího svahu na straně u hospice bude nutné odstranit některé náletové dřeviny. Odvodnění komunikace zůstane stávající, a to bez vybudování nového odvodnění v podobě uličních vpustí, odvodnění bude stávající vsakem do okolního terénu.

Navržené řešení leží převážně na pozemcích Statutárního města Brna s výjimkou parcely p.č. 720/7 v k.ú. Lesná o výměře 42 m², kde je podílové vlastnictví z 8/10 Stat. M. Brno a ze 2/10 Nadační fond buddhismu. Pro územní a stavební řízení bude zajištěn na této parcele souhlas s právem stavby, do budoucna je možný odkup menšinového podílu.

Z důvodu termínové kolize byl návrh opravy představen v předstihu panu starostovi MČ Brno-sever Mgr. Martinu Malečkovi v den jednání, dopoledne. Tohoto jednání se dále zúčastnili: Bc. Řezníček (MMB OD), Ing. Ovesný (BKOM – RIS), Ing. Knesl, Ing. Tržil (BKOM – ÚDI). S návrhem, tj. v podobě potřebné opravy stávající příjezdové komunikace k hospici, bez závažných zásahů do uličního prostranství, zahrádek apod., pan starosta předběžně souhlasí. Dále je zapotřebí zaslat MČ variantní návrh konstrukce účelové komunikace, která pak vybere výsledné řešení. V rámci organizace výstavby je potřeba vyřešit dopravní obsluhu restaurace U Divošky během realizace. Je možnost využít příjezd přes ulici Hvozdíkova, případně i areál hospice a domova seniorů.

Závěry z jednání ve 13:00 hod:

- Stávající parkovací plocha před objektem centra buddhistů byla v roce 2022 zamítnuta MČ jako oficiální plocha pro parkování a je v plánu místo ní doplnění aleje stromů. Projektant upraví v návrhu tuto plochu tak, aby bylo možné doplnění aleje provést.
- V návrhu odvodnění komunikace je potřeba upravit návrh tak, aby bylo možné maximální množství srážkové vody odvést vsakem okolních stromů.
- Možnost změny části účelové komunikace za místní komunikaci byla přítomnými zástupci odmítnuta. Zatřídění komunikací zůstane beze změny. Účelová a místní komunikace bude oddělena zapuštěnou obrubou.
- Samostatné sjezdy na účelovou komunikaci budou přes sníženou betonovou obrubu a asfaltový povrch bude pokračovat i za sjezd k hospici v délce min. 10 m.
- Bude zpracována inventarizace zeleně, případně bude navržena náhradní dosadba za pokácené stromy.
- Dle požadavku zástupce ÚMČ Brno-sever bude v předstihu rozhodnuto o povolujícím stavebním úřadu, odesláním žádosti na MMB OÚŠŘ (stavba drobnou částí zasahuje i na území Královo Pole).
- Součástí PD bude POV s navrženou objízdou trasou. Nejvhodnější je využití ulice Hvozdíkové.
- Počet retenčních nádrží bude plynout z možnosti jejich umístění mezi vzrostlé stromy. Část vody z těchto retenčních nádrží bude přirozeně nasycovat zemní prostředí a tím dojde k částečnému zadržení dešťové vody v daném území. Zbýlá část vody bude zaústěna do dešťové kanalizace, jenž se bude napojovat do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu.
- Směrově a výškově bude účelová komunikace včetně samostatného sjezdu napojena v koordinaci na stavbu hospice a jeho ploch komunikací včetně branky a schodů.
- PD bude rozdělena na jednotlivé stavební objekty dle správců.
- Po výše popsaných projednaných bodech nebylo dalších připomínek k navrženému řešení ze strany přítomných účastníků jednání

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Zapsal dne 10. 2. 2023 | Rozdělovník |
| Ing. Tržil | Dle prezenční listiny |