

VIJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI – BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

AKCE: PŘÍJEZDOVÁ CESTA K DOMU PRO JULII
PROJEKTANT: BKOM a.s., Ing. Tržil
STUPEŇ: DUSP+PDPS, 03/2023
ČÍSLO JEDNACÍ: MA/2023/737

Předmětem vyjádření je oprava stávající komunikace tj. změna dokončené stavby.

Legislativa:

- vyhl. č. 398/09 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen vyhláška) a navazující předpisy. Dle §2 odst. (1) se jedná o stavbu
a) pozemních komunikací a veřejného prostranství

Podklady pro vyjádření:

AB Průvodní a souhrnná TZ, C1 Přehledná situace, C3 Koordinační situace, Vzorové řezy

Navržené řešení

- jedná se o opravu účelové komunikace včetně osvětlení. Komunikace bude sloužit k vjezdu do plánované novostavby hospice
- pohyb chodců: ke garážím a restauračnímu zařízení, částečně po zpevněných plochách podél komunikace, částečně v komunikaci
- chodník zajišťující bezpečný pohyb chodců není řešen, nebyl součástí zadání
- přístup pro chodce k plánovanému Domu pro Julii dle projektanta řešen z druhé strany, z areálu

Shrnutí a připomínky

Oprava komunikace – pouze provoz vozidel: vyhl. č. 398/09 Sb. se na stavbu nevztahuje

Doporučení:

- dořešit bezpečný průchod chodců lokalitou zejm. s ohledem na cílová místa (penzion, restaurace, volnočasové zařízení,)
- sloupy VO umístit tak, aby nebránily případnému doplnění chodníku

Další požadavkyA. Realizace stavby

označení výkopů a staveniště pevnou zábranou (zarážky ve v. 0,1-0,25 m a 1,1 m), zajistit možnost průchodu v š. min. 0,9 m. Detaily viz vyhl. č. 398/09 Sb., příl. 2, bod 4

ZÁVĚR

Předložená dokumentace byla posouzena z hlediska požadavků vyhl. č. 398/09 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Při realizaci je třeba postupovat dle platných předpisů.

V Brně dne 3.4.2023



Ing. Milena Antonovičová
BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB
Jilemnického 11, 614 00 Brno
IČ: 74834720