

Magistrát města Brna

Odbor životního prostředí

Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí



081

VÁŠ DOPIS Č. J.: BKOM/06802/2023**ZE DNE:****NAŠE Č. J.:** MMB/0169548/2023/JN (DS)**SPIS. ZN.:** OZP/MMB/0165616/2023

Brněnské komunikace, a.s.

Renneská třída 787/1a

639 00 BRNO

DS: tk7c8xt

VYŘIZUJE: Jana Němcová**TELEFON:** +420 542 174 564**E-MAIL:** nemcova.jana@brno.cz**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:** a7kbrnn**DATUM:** 26.07.2023**POČET LISTŮ:** 02**Trtílkova – příjezdová cesta k „Domu pro Julii“**

Investor: Statutární město Brno, zast. Brněnské komunikace, a.s.

Stanovisko pro společné územní a stavení řízení

Městská část: Brno – Královo Pole, Brno-sever

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) obdržel dne 30.03.2023 prostřednictvím koordinačního pracoviště OÚPR MMB žádost Brněnských komunikací, a.s., doručenou na MMB dne 28.03.2023, o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci Trtílkova – příjezdová cesta k „Domu pro Julii“.

OŽP MMB shledal, že předložené dokumenty nebyly dostatečným podkladem pro vydání stanoviska a na základě toho dopisem č.j. MMB/0216954/2023/Sevk ze dne 27.04.2023 vyzval žadatele k doplnění. Dokumentace byla dle požadavků OŽP MMB doplněna ve dnech 06.06.2023, 26.06.2023 a 04.07.2023.

Z důvodu plnění zákonných lhůt vydává OŽP MMB stanovisko samostatně.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčený správní orgán podle § 4 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny s příjezdovou cestou k „Domu pro Julii“ na ul. Trtílkova v k.ú. Lesná, Královo Pole a Sadová **souhlasí** za předpokladu respektování níže uvedených podmínek:

Projekt řeší příjezdovou cestu k „Domu pro Julii“ na ul. Trtílkova od podjezdu pod železniční tratí až po garáže u sportovního hřiště v k.ú. Lesná, Královo Pole a Sadová. Současně bude doplněno osvětlení účelové komunikace ke vjezdu do hospice.

Stavba se člení na objekty:

SO 101 Místní komunikace

SO 102 Účelová komunikace

SO 201 Zárubní zeď

SO 301 Odvodnění místní komunikace

- **z hlediska ochrany ovzduší** dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:

Odborný referent: Bc. Radek Kronovet, tel: 542 174 572, kronovet.radek@brno.cz

Za činnost, při které může docházet ke znečišťování ovzduší, lze v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, považovat možnou zvýšenou prašnost vyvolanou stavebními a výkopovými pracemi. Prachové částice představují na většině území města Brna velmi problematickou škodlivinu, která může mít negativní vliv na lidské zdraví anebo životní prostředí. Referát ochrany ovzduší OŽP MMB proto vyžaduje, aby s přihlédnutím k charakteru prováděných prací byla dodržována technická a organizační opatření k omezení prašnosti, mezi která patří zejména:

- důkladné kropení vzniklých prašných ploch stavenišť (zejména v době suchého a větrného počasí)
- pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na stavenišť a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá důkladná očista
- skladování stavebních materiálů jemných frakcí na takových místech a takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru
- kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě zjištěného znečištění jejich důkladná očista
- řezání stavebních materiálů výhradně pomocí řezaček s vodní clonou (tzv. mokré řezačky), případné důkladné kropení řezaných materiálů
- plochy určené k následných vegetačním úpravám osázet v co nejdřívějším možném termínu, aby bylo zabráněno větrné erozi deponií zemin
- udržování pořádku na staveništi a v okolí staveniště

- **z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:

Odborný referent: RNDr. Helena Řezníčková, tel: 542 174 534, reznickova.helena@brno.cz

OŽP MMB požaduje dodržování platné legislativy – zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

- **z hlediska ochrany přírody a krajiny** dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a **z hlediska ochrany a tvorby zeleně**:

Odborní referenti: Ing. Tereza Mičková, tel: 542 174 554, mickova.tereza@brno.cz,

Ing. Kristýna Severová, tel: 542 174 561, severova.kristyna@brno.cz

OŽP MMB shledal, že předložené dokumenty nebyly dostatečným podkladem pro vydání stanoviska a na základě toho dopisem č.j. MMB/0216954/2023/Sevk ze dne 27.04.2023 vyzval žadatele k doplnění. Dokumentace byla dle požadavků OŽP MMB doplněna ve dnech 06.06.2023, 26.06.2023 a 04.07.2023.

Vzhledem k tomu, že část příjezdové cesty prochází vzrostlou lipovou alejí OŽP MMB požaduje, aby byl zajištěn dendrologický dozor po celou dobu realizace záměru. Zápis z dendrologického dozoru bude předložen OŽP MMB. Minimálně 7 dní před zahájením prací bude informován OŽP MMB a správce uličního stromořadí, tj. Veřejná zeleň města Brna. Součástí předložené projektové dokumentace je koordinační situace se zákresem ochrany dřevin při stavební činnosti (ochrana kmenů – bednění), která musí být součástí dokumentace pro provedení stavby. K posílení vitality dotčených stromů stavbou bude u všech stromů v aleji provedena hloubková půdní injektáž roztoku hydrogelu s vodou a tím i provedeno

provzdušnění půdy v kořenovém prostoru lip do hloubky 90 cm. V okolí vzrostlého topolu bílého pod navrženou asfaltovou komunikací směrem k řadě garáží bude využit strukturální substrát, aby nedošlo k přílišnému zhutnění, které by výrazně zhoršilo vitalitu stromu. V blízkosti dřevin nebude umísťován žádný stavební či odpadní materiál. Na základě jednání ze dne 12. 5. 2023 budou obrubníky podél lipové aleje umístěny s mezerami tak, aby odtékající srážková voda byla nasměrována ke stromům.

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Travníky a jejich zakládání.

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a s charakteristikou dle § 3 vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdější změny, nutné povolení orgánu ochrany přírody, na základě žádosti vlastníka. Dle obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna je orgánem k povolování kácení dřevin příslušný úřad městské části města Brna, tj. ÚMČ Brno-sever.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření Oddělení ochrany a tvorby zeleně OŽP MMB (za vlastníka) ve věci kácení dřevin z důvodu realizace stavby dle Organizačního řádu MMB.

Realizace sadových úprav musí být provedena odbornou zahradnickou firmou k termínu závěrečné prohlídky stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. OŽP MMB požaduje přizvání k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Následná údržba nově vybudované zeleně musí být investorem zajištěna tak, aby nedošlo k její devastaci a případnému úhynu rostlinného materiálu.

OŽP MMB dále požaduje, aby veřejné osvětlení bylo technicky řešeno v souladu s normou ČSN 36 0459 – Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení, aby nedocházelo zbytečně ke světelnému znečištění, které má negativní vliv na člověka a volně žijící živočichy, zejména na hmyz, ptáky a noční lovce.

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
Podepsáno elektronicky

NA VĚDOMÍ

OÚPR MMB, ref. koordinace stanovisek ke zn. OÚPR/K/23/0138/Lep