

SO D 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - LEGENDA:

NOVÁ TRASA VO V DÉLCE 110 m, KABEL CYKY-J 4x16 + CHRÁNIČKA Ø63 mm
HLOUBKA VÝKOPU DLE VZOROVÝCH ŘEZŮ, V CELÉ TRASE POLOŽENÁ ZEMNÍ KULATINA Ø 10 mm A VAROVNÁ FÓLIE

NOVÝ STOŽÁR VO, ČÍSLO A VÝŠKA STOŽÁRU - VIZ POPISKA

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO, ČÍSLO A VÝŠKA STOŽÁRU - VIZ POPISKA

LEGENDA PLOCH:

- SILNIČNÍ OBRUBNÍK (15x25x100 cm) - NOVÝ STAV
- RELIEFNÍ DLAŽBA (dl. 20x10x6 cm červená, vroubkovaná)
- CHODNÍK (dl. 20x20x6 cm šedá hladká, fazetová)
- ZELEŇ (ohumusování a zatravnění)
- HMATOVÝ KONTRAST (dl. 20x20x6/8 cm šedá hladká, fazetová, kladená na stříh)

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ:

BOD	Y	X
R-01	597551,18	1157348,24
S-01	597569,69	1157348,44
S-02	597583,97	1157339,49
S-03	597591,80	1157322,74
S-04	597592,44	1157307,98
S-1169-014	597552,31	1157332,91
S-1169-013	597551,68	1157348,47

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:






KANALIZACE	
VODOVOD	
PLYNOVOD STL	
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
KABEL EON NN	
KABEL EON VN	
KABEL CETIN	
TEPLOVOD	

POLOHOVÝ SYSTÉM BODŮ: S-JTSK



SO D 401

PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DLE VYJÁDRĚNÍ, OD PRÍMÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ. ODMĚŘOVÁNÍ SÍTÍ Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE PRO REALIZACI JE ZAKÁZANÉ.

VEDOUcí ÚDÍ	VEDOUcí PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Brněnské komunikace ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ	
ING. A. HAVLÍČEK	ING. P. KNEŠL	Z. DVOŘÁK	Z. DVOŘÁK		
					
ZADAVATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO				DATUM	ZÁŘÍ 2023
NÁZEV AKCE: ULICE TRTÍLKOVA – Domov pro Julii D 401 NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				FORMÁT	2x A4
				STUPEŇ	DŮR+DSP+PDPS
				MĚŘÍTKO	1:250
				Č. ZAKÁZKY	862
NÁZEV VÝKRESU: <div>SITUACE</div>				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU 02