



## LEGENDA

	NOVÝ SLOUP VO
	STÁVAJÍCÍ SLOUP VO
	ODPÍNAČ SE ZKRATOVÝMI PROPOJKAMI
	ODPÍNAČ S POJISTKAMI
	ODPÍNAČ BEZ POJISTEK
	PROJEKTOVANÁ TRASA VO, CYKY-J 4x16 + KOPOFLEX 63/52
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO, AYKY
	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO, CYKY
	UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZn Ø10mm
	UZEMŇOVACÍ VODIČ STÁVAJÍCÍ
GURO EKM 2035 1D2, IP43	
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE TENTO TYP SVORKOVNICE INSTALOVNÝ DO VŠECH NOVÝCH STOŽÁRŮ	

## POZNÁMKA

**ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C**

**VNĚJŠÍ VLIVY:** Jsou zpracovány samostatným protokolem o určení vnějších č. 1/2006, dle ČSN 33 2000-3, ze dne 16.3.2006.

**OCHRANA před nebezpečnými účinky elektrického proudu je provedena dle ČSN 33 2000-4-41:**  
- samočinným odpojením od zdroje

**Všechny pojistkové skříně vybavit bezpečnostním štítkem, č.0131 v provedení folie, "Pozor zpětný proud"!!!**

VEDOUcí ÚDI	VEDOUcí PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>Brněnské komunikace</b> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ	
ING. A. HAVLÍČEK	ING. P. KNESL	Z. DVOŘÁK	Z. DVOŘÁK		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO				DATUM	ZÁŘÍ 2023
NÁZEV AKCE: ULICE Trtílkova - Domov pro Julii				FORMÁT	A4
NÁZEV OBJEKTU: SO D 401 NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				STUPEŇ	DŮR+DSP+PDPS
				MĚŘÍTKO	-
				Č. ZAKÁZKY	883
NÁZEV VÝKRESU: <b>SCHÉMA ZAPOJENÍ VO</b>				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU <b>03</b>