

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

TRTÍLKOVA – PŘÍJEZDOVÁ CESTA K DOMU PRO JULII

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné moci

IČO: 607 33 097

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotazy ze dne 16.05.2024

Dotaz č. 1:

V objektu SO 101 se odstraňují konstrukční vrstvy v celé ploše stávající vozovky. Ale v objektu SO 301 se znovu odstraňují konstrukční vrstvy v rozsahu kanalizačních rýh. Tím dochází k duplicitnímu odstraňování konstrukčních vrstev v rozsahu objektu SO 301. Domníváme se, že tato duplicita byla způsobena tím, že objekty SO 101 a SO 301 mají různé zpracovatele a nedošlo ke koordinaci v rámci celého projektu. Prosíme o opravu v soupisech prací.

Odpověď k dotazu č. 1:

Při vypracování rozpočtu bylo uvažováno tak, že se nejdříve odstraní vrstvy a vyhloubí rýha pro osazení kanalizace a poté se rýha zasype po stávající výšce nivelety vozovky zásypovým materiálem – betonovým, potažmo horní vrstva asfaltovým recyklátem tak, aby byl zajištěn pojezd stavební techniky. Před pokládkou obrub poté tedy znovu dojde k odstranění konstrukčních vrstev, ale tentokrát už v celé ploše vozovky.

Při realizaci stavby se celkový objem vybouraného materiálu - sutě, či asfaltu vypočítá dle skutečnosti.

V Brně, dne [dle elektronického podpisu]

.....
za Brněnské komunikace a.s.

Mgr. Maroš Sovák, advokát

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.
