

Naše značka: TaV/156/2024/Vo

E-mail: volna@poda.cz

Vyřizuje: Volná Lenka

Tel.: 597 578 060, 597 578 044

V Ostravě dne: 29. 1. 2024

Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno-Štýřice

Věc: ***Vyjádření k projektové dokumentaci (ke stavbě) z hlediska existence telekomunikační optické sítě a zařízení ve vlastnictví nebo správě společnosti PODA a.s.***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení, provedení stavby

Stavba: ***„Ulice Plovdivská – oprava komunikace“, Brno***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Brno, ul. Plovdivská), se **v současné době nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **PODA a.s.**

Ve Vašem zájmovém území **je plánována dostavba** telekomunikační sítě naší společnosti. Pro telekomunikační trasy PODA a.s. bylo 11. 2. 2015 vydáno Úřadem městské části Brna, Brno – Žabovřesky, Odborem stavebním územní rozhodnutí, č. j. MCBZAB 01525/15/OS/BURS, s nabytím právní moci dne 5. 3. 2015. Trasa telekomunikačního vedení je od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí chráněna ochranným pásmem dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích).

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s. - výhled** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situace, číslo výkresu C.3“.

Výše uvedená stavba byla s naší plánovanou výstavbou vzájemně zkoordinována.

V rámci stavby **„Ulice Plovdivská – oprava komunikace“, Brno** budou v původních trasách našeho územního rozhodnutí položeny chráničky PE 125 mm pro budoucí zatažení HDPE trubek pr.40 mm pro optické telekomunikační kabely PODA a.s. na náklady investora stavby:

Požadujeme položit tři chráničky PE 125 mm do hloubky dle ČSN (min. 40 cm krytí v chodníku, 1 m krytí v komunikaci):

- první chránička povede v chodníku
- druhá chránička povede z jedné strany chodníku a bude končit za komunikací na druhé straně, poloměr ohybu bude minimálně 1 m.
- třetí chránička povede z druhé strany chodníku a bude končit za komunikací, poloměr ohybu bude minimálně 1 m

Všechny konce chrániček budou ukončeny 1 m za obrubníkem v hloubce cca 20 cm, budou náležitě utěsněny, aby do nich nevnikaly nečistoty a voda – nad chráničky bude položena oranžová výstražná fólie.

Po pokládce chrániček pro PODA a.s. proved'te geodetické zaměření a fotodokumentaci.

GOZ a fotodokumentace nám budou předány.

Před zahájením Vaší stavby nás kontaktujte s předstihem 14 dnů.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava

PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000