

Název : Parkovací dům Skořepka Objekt : SO 04 Přípojka jednotné kanalizace		Číslo zakázky : 20030T/PR1 Číslo dokumentu: T02		
Pol.	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
1.	Potrubí			
	- kameninové KM, DN 150, včetně tvarovek		m	5
2.	Přechod KM-PVC KG DN 150		ks	1
3.	Plastová revizní šachta DN 400, dno 3x vtok DN 150–PVC 135-180-225°, 1x odtok DN 150-PVC-0°, výška šachty H= 2,3 m, včetně litinového poklopu D 40,0 t bez větrání a včetně vyrovnávacího prstence		ks	1
4.	Záslepka PVC-KG DN 150		ks	1
5.	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí		kpl	1
6.	Kamerová zkouška potrubí		kpl	1
7.	Dokumentace skutečného provedení stavby		kpl	1
8.	Geodetické zaměření přípojky		kpl	1
9.	Dodavatelská a dílenská dokumentace		kpl	1
10.				
11.	Strojní výkop rýhy v zemině tř. 3, hloubky 2,3 m, šířka rýhy 0,8 m, uložení výkopku vedle rýhy		bm	5
12.	Příložné pažení hl. 2,5 m		bm	5
13.	Obetonování potrubí KM - beton C12/15		m ³	1,5
14.	Zásyp rýhy výkopkem s hutněním		bm	5
15.	Obnovení podkladu komunikací a chodníků drceným kamenivem frakce 0-63 mm		m ³	2
16.	Řezání drážky v asfaltu		m	11
17.	Uvedení místní komunikace do původního stavu - AB kryt		m ²	5
18.	Odvoz přebytečné zeminy na deponii – max. dopravní vzdálenost 15 km		m ³	3,5
19.	Ruční výkop v zemině tř. 3 - v místě křížení inženýrských sítí		m ³	1
20.	Začištění dna výkopu		m ²	4