

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

5. 8. 2021

NAŠE Č. J.:

MMB/0415843/2021

SPIS. ZN.:

5400/OD/MMB/0400989/2020

MARK VALA, s.r.o.

Ing. Richard Vala

Josefská 1

602 00 Brno

VYŘIZUJE:

Ing. Dušan Kotisa

TELEFON:

+420 542 174 207

FAX:

E-MAIL:

kotisa.dusan@brno.cz

DATUM:

2021-08-06

POČET LISTŮ:

002

Parkovací dům Skořepka

Vážený pane inženýre,

obrátil jste se na náš odbor se žádostí o projednání stávajících případně nově navrhovaných připojení stavby „**Parkovací dům Skořepka**“ s platnou legislativou, a sice na základě podmínky Policie ČR uplatněné v jejím podmíněném souhlasném stanovisku ze dne 9. 10. 2020. Policie ČR požaduje i doložení kapacitního posouzení navazujících křižovatek s výhledem na 25 let.

K výše uvedenému sdělujeme, že jako obecní úřad obce s rozšířenou působností jsme příslušní k uplatnění závazného stanoviska v územním řízení z hlediska řešení místních komunikací a účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písmeno d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o pozemních komunikacích*“).

V dané věci, kdy má být na stávajícím parkovišti vybudován parkovací dům dopravně připojený stávajícím sjezdem na místní komunikaci v ulici Skořepka a celkově tak dojde k nárůstu parkovacích stání o 158 míst, jsme se vyjádřili dne 13. 10. 2010 pod č.j. MMB/400989/2020 tak, že nejsme v dané věci dotčeným orgánem, protože ve smyslu zákona není navrhovanou stavbou dotčeno řešení místních a účelových komunikací, přičemž stávající parkoviště bude zcela odstraněno a parkovací dům není pozemní komunikací. Není tedy co přezkoumávat.

Současně také konstatujeme z pozice příslušného silničního správního úřadu pro místní komunikace II. třídy v ulicích Křenová, Koliště, Cejl a dalších dopravně významných pozemních komunikacích v území, že zákon o pozemních komunikacích nezmocňuje silniční správní úřady při umísťování staveb do území přezkoumávat kapacitně stávající síť pozemních komunikací. Jedině v případě výstavby nových pozemních komunikací podle čl. 6.2.1. české technické normy ČSN 73 6101 *Projektování silnic a dálnic* se komunikace posuzují na příslušnou výhledovou padesátirázovou intenzitu uvažovanou pro 20. rok po uvedení do provozu a potřeba dalších jízdních pruhů se uvažuje v období do 30 roků po uvedení pozemní komunikace do provozu. Česká technická norma ČSN 73 6102 *Projektování křižovatek na pozemních komunikacích* platí pro projektování křižovatek pozemních komunikací a pro projektování sjezdů, tedy pro nové stavby a rekonstrukce.

Posuzování výkonnosti a kapacity křižovatek je tak u výše uvedené stavby parkovacího domu s 228 stáními bezpředmětné, když navrhovaný parkovací dům bude připojen stávajícím sjezdem na dopravně zcela bezvýznamnou místní komunikaci III. třídy v ulici Skořepka a doprava bude dále vedena po stávající síti místních komunikací. Je tak zcela naplněno ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, podle které se stavby podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na pozemní komunikace a připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Podmínka Policie ČR nemá oporu v platné legislativě a v technických předpisech a Policie ČR není zmocněna úkolovat jiné orgány veřejné správy. Zdůrazňujeme přitom, že síť místních komunikací v centru města bude výhledově radikálně přestavěna a kapacitní posouzení nových křižovatek bude nedílnou součástí povoloovacího procesu navrhované dopravní infrastruktury.

Stavba parkovacího domu v ulici Skořepka je z dopravního hlediska jednoznačně přínosem a zlepšením parkovací nabídky v území odpadnou zbytečné jízdy motorových vozidel při hledání volných parkovacích stání v lokalitě blízké centru města a tím nadbytečná dopravní zátěž infrastruktury.

S pozdravem

razítko

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně
neobsazené funkce vedoucí/ho odboru