

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

12.10.2020

NAŠE Č. J.:

MMB/0498960/2020

SPIS. ZN.:

OI/MMB/0432823/2020/01/2

MARK VALA s.r.o.

Ing. Richard Vala

Josefská 516/1

602 00 Brno

VYŘIZUJE:

Mgr. Elen Zeiselová

TELEFON:

+420 542 174 770

DS: 4ghazhq

E-MAIL:

zeiselova.elen@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrn

DATUM:

27.11.2020

POČET LISTŮ:

01

**Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu
Parkovací dům Skořepka, k. ú. Trnitá**

Vážený pane,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námítky k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro stavbu **Parkovací dům Skořepka**, dle předložené dokumentace zpracované v 04/2020 při splnění níže uvedených podmínek, které **požaduje jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury** statutárního města Brna (dále SMB):

1. Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. **722/025032/2020/JŠn** ze dne 11.11.2020.
2. Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
3. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a „Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich uvedené normy, včetně ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Zásobování vodou bude zajištěno novou vodovodní přípojkou, která bude napojena na vodovod pro veřejnou potřebu DN 100 LT v ul. Skořepka.
5. Splaškové a dešťové vody budou odváděny novou jednotnou kanalizační přípojkou, která bude zaústěna do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300 KAM v ul. Skořepka. Dešťové vody budou odváděny přes retenční nádrž s regulovaným odtokem. Požadujeme dodržet celkový povolený odtok z pozemku $Q_{pov} = 1,49$ l/s.
6. Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům dle Kanalizačního řádu města Brna.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014.

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

PŘÍLOHY	00
NA VĚDOMÍ	00