

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VII

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### PARKOVACÍ DŮM SKOŘEPKA

---

**ZADAVATEL:** Brněnské komunikace a.s.  
**Sídlem:** Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno  
**Zastoupený:** Ing. Luděk Borový, generální ředitel  
**IČO:** 607 33 098

Smluvní zástupce zadavatele: **Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.**, IČO: 179 83 835, se sídlem: Slovákova 279/11, Veverří, 602 00 Brno.

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

**Zadavatel obdržel následující dotaz k veřejné zakázce:**

**Dotaz č. 1:**

Strop – atrium – sklobeton:

Jaké je požadované zatížení?

Chybí detail napojení sklobetonu na okolní konstrukce.

Chybí detail způsobu uložení kce v řezu.

Kromě rozměru tvárnic ve VV 150x150x80, není uvedena přesnější specifikace.

**Odpověď k dotazu č. 1**

Zadavatel uvádí k prvnímu poddotazu, že zatížení této konstrukce nebylo stanoveno. Jedná se o konstrukci, která má pouze odvodňovací charakter s ponecháním prosvětlení patra pod ním.

K druhému a třetímu poddotazu zadavatel sděluje, že se jedná o monolitické spojení se zbytkem ŽB stropní konstrukce. Zadavatel taktéž informuje, že v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. III ze dne 21.08.2024 doplnil přílohu č. 5 ZD – projektovou dokumentaci o výkres „D.1.1 – 28: Schéma stropu atria – sklobeton“.

K poslednímu poddotazu zadavatel uvádí, že se jedná o železobetonovou konstrukci s vložením skleněných tvárnic. Bližší specifikace provedení železobetonové desky je příloze č. 5 ZD – projektové dokumentaci v části „D.1.2 Stavebně konstrukční řešení“. Zadavatel taktéž informuje, že v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. III ze dne 21.08.2024 doplnil přílohu č. 5 ZD – projektovou dokumentaci o výkres „D.1.1 – 28: Schéma stropu atria – sklobeton“.

**Závěr:**

**Zadavatel s ohledem na charakter a povahu poskytnutého vysvětlení uvádí, že nebylo nutné přistupovat k prodlužování lhůty pro podání nabídek.**

V Brně, dne *dle elektronického podpisu*

.....  
za **Brněnské komunikace a.s.**  
Mgr. Maroš Sovák, advokát  
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.