

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VIII

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PARKOVACÍ DŮM SKOŘEPKA

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.
Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel
IČO: 607 33 098

Smluvní zástupce zadavatele: **Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.**, IČO: 179 83 835, se sídlem: Slovákova 279/11, Veverří, 602 00 Brno.

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel následující dotaz k veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

Sklobetonový strop atria

V odpovědi dotazu č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace č. VII ze dne 9.9.2024 zadavatel neuvedl požadované zatížení pro vodorovnou sklobetonovou konstrukci. Jde o základní parametr, který limituje způsob užívání, ale i celkovou odolnost a životnost konstrukce na vlivy, které nejsou blíže specifikovány (vstup osob, pohyb techniky atd.). Jedná se o základní parametr stavebně konstrukčního řešení. Žádáme o zadání požadovaného zatížení na tuto stropní konstrukci. Tvárnice požadovaného rozměru 150x150x60 nejsou na našem trhu dostupné a také není zřejmé, jestli se jedná o pochozí duté tvárnice, nebo pochozí dlaždice.

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel sděluje, že zatížení je uvažováno stejné jako pro okolní parkovací stání, a to 250 kg/m².

Jedná se o duté skleněné tvárnice.

Skleněné tvárnice pro horizontální použití mohou být použity např. 145x145x110, které jsou dostupné na našem trhu.

Dále zadavatel sděluje, že projektová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci skutečného provedení, a proto je nutné před realizací zpracovat dokumentaci včetně statického posudku této sklobetonové konstrukce.

Zadavatel k tomuto vysvětlení přikládá aktualizovanou přílohu č. 5B ZD – výkaz výměr.

80	4R007	D+M strop atria - kombinace žb a skla	m ²	54,30000		0,00
		•Ocelové pruty ve stropě atria budou cca 1,85t - ocel B 500B				
		•Duté skleněné tvárnice				
		•Beton C35/45 – XC4, XD3, XF4 bude potřebný o objemu 13,5m ³ .				
		•Bednění bude pro plochu 54,3m ²				
		viz. výkres půdorys 3NP:				
		poznámka 1 : 54,300		54,30000		

Závěr:

Zadavatel s ohledem na charakter a povahu poskytnutého vysvětlení nepřistupuje k prodlužování lhůty pro podání nabídek, a to vzhledem k tomu, že se na základě tohoto vysvětlení mění pouze jedna položka přílohy č. 5B ZD – výkazu výměr, a zároveň mají účastníci zadávacího řízení ke dni zveřejnění tohoto vysvětlení k dispozici téměř celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

V Brně, dne *dle elektronického podpisu*

.....
za **Brněnské komunikace a.s.**
Mgr. Maroš Sovák, advokát
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.

Přílohy k tomuto vysvětlení:

- příloha č. 5B ZD – výkaz výměr ve znění vysvětlení č. VIII