

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IX

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PARKOVACÍ DŮM SKOŘEPKA

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Rennská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel

IČO: 607 33 098

Smluvní zástupce zadavatele: **Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.**, IČO: 179 83 835, se sídlem: Slovákova 279/11, Veverří, 602 00 Brno.

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel následující dotaz k veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

Prosíme o prověření a úpravu třídy betonu u pol.č.51, 54 VV 02 Stavební část – nezpůsobilé výdaje.

Dle SKŘ je stropní deska a spádová vrstva ze stejné třídy betonu (C35/45 – XC4, XD3, XF4) ve VV je spádová vrstva vykázána jako C20/25.

Vzhledem k technickému řešení dle PD se stropní deska a spádová vrstva budou betonovat v jednom kroku, takže není ani proveditelné, aby mazanina byla z jiné třídy betonu.

51	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	352,86200		0,00
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		viz. výkres půdorys základů :				
		skladba základové desky a podkladu : 1438,280*0,060		86,30000		
		viz. výkresy stříka :				
		nad 1NP :				
		deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055		66,64000		
		nad 2NP :				
		deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055		66,64000		
		nad 3NP :				
		deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055		66,64000		
		nad 4NP :				
		deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055		66,64000		
54	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	181,74900		0,00
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		viz. výkresy stříka :				
		nad 5NP :				
		deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,150		181,75000		

POZNÁMKY

1. STROPNÍ DESKA MÁ ZÁKLADNÍ TLOUŠŤKU 260 mm. SPÁDOVÉ VRSTVY NA DESCE JSOU MOCNOSTI 30–60 mm A BUDOU BETONOVÁNY SOUČASNĚ SE STROPNÍ DESKOU (TJ. CELKOVÁ TLOUŠŤKA ČINÍ 290–320 mm)
2. VYPAŘOVACÍ ŽLABY OSADIT DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ, ŽLAB NESMÍ OSLABIT ZÁKLADNÍ TLOUŠŤU DESKY 260 mm
3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK MUSÍ BÝT PROVEDENA NÁTĚREM, PŘÍPADNĚ NÁTĚREM SE VSIPEM
4. VE SLOUPECH KOLEM RAMPY JSOU PRACOVNÍ SPÁRY, TAK ABY MOHLA BÝT ULOŽENA VÝZTUŽ RAMPY BEZ VRTÁNÍ
5. OBRUBNÍKY ROZKRESLENÉ V ASŘ JSOU MYŠLENY JAKO PREFABRIKOVANÉ DODATEČNĚ OSAZENÉ. MAXIMÁLNÍ ROZMĚR LINIOVÉHO OBRUBNÍKU JE 300x100 mm. ALTERNATIVNĚ LZE UDĚLAT MONOLITICKÉ (KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÉ)

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
 CI 0,2 – D_{max}16 (POHLEDOVÝ)

DESKA – C35/45 – XC4, XD3, XF4 (F.1.1), E_{cm}=34,1 GPa, S2–S3
 SLOUPY – C35/45 – XC4, XD3, XF2 (F.1.1), E_{cm}=34,1 GPa, S3–S4
 STĚNY – C35/45 – XC4, XD3, XF2 (F.1.1), E_{cm}=34,1 GPa, S3–S4

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel sděluje, že zmíněné položky byly opraveny v příloze č. 5B ZD – výkaz výměr, jejíž aktualizovanou verzi přikládá k tomuto vysvětlení.

Vzhledem k postupu provádění prací musí být materiál spádové vrstvy stejný jako stropní deska.

51	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 35/45, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. viz. výkres půdorys základů : skladba základové desky a podkladu : 1438,280*0,060 viz. výkresy stříška : nad 1NP : deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055 nad 2NP : deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055 nad 3NP : deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055 nad 4NP : deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,055	m3	352,86200		0,00
54	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 35/45, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. viz. výkresy stříška : nad 5NP : deska : (1438,220-20,040-18,840-41,160-146,520)*0,150	m3	181,74900		0,00

Závěr:

Zadavatel s ohledem na charakter a povahu poskytnutého vysvětlení se rozhodl přistoupit v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona k prodloužení lhůty pro podání nabídek a mění tak čl. XI. ZD v části podání nabídky následovně:



XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **18.10.2024 do 10:00 hod.**

V Brně, dne *dle elektronického podpisu*

.....
za **Brněnské komunikace a.s.**
Mgr. Maroš Sovák, advokát
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.

Přílohy k tomuto vysvětlení:

- příloha č. 5B ZD – výkaz výměr ve znění vysvětlení č. IX