

Vážený pan
Ing. Ondřej Kocourek

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/02377/2024**

VYŘIZUJE: Iveta Šimandlová

TEL./MOBIL: 545 424 033 / 604 223 466

EMAIL: simandlova@tsb.cz

DATUM: 27.02.2024



11730-24-TSB

Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební povolení a provádění stavby**

Název akce : „Ulice Hvězdoslavova – úprava zastávky VHD Slatina, sídliště“

Vyjádření se nevztahuje na přeložky a nové VO.

Vážený pane,

při realizaci shora uvedené akce dojde k dotčení našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započítím výkopových prací bude vytýčena trasa VO včetně hloubky uložení kabelu VO, objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka podatelna@tsb.cz. Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- **V případě poškození kabelů požadujeme výměnu kabelu v celé délce, kabelové spojky neakceptujeme**
- při pojíždění kabelů VO stavební technikou požadujeme nad kabely VO položit silniční panel
- investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). **Volejte na tel. 604 223 466.** Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.
- za kontrolu nepovažujeme pořízení fotografií nebo videozáznamů
- pokud při náhodné kontrole zjistí pracovníci TSB, a.s., že tato kontrola nebyla provedena a obnažené kabely VO jsou již zasypány, budeme požadovat znovu odkrytí kabelové rýhy na náklady investora v celé délce dotčení VO a kontrolu kabelů VO před záhozem
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 800100312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s. bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku

 **Technické sítě Brno,**
akciová společnost
Barviřská 822/5, 602 00 Brno
TEL.: +420 545 424 030
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285