

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ORLÍ – OPRAVA VOZOVKY A CHODNÍKU

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

IČO: 607 33 097

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel níže uvedený dotaz:

Dotaz č. 1:

Dodavatelé kamenných prvků žádají upřesnění ohledně zmíněného textu „Dle standardů povrchů MPR Brno“. Je možné doplnit tyto standardy? Žádají i upřesnění ohledně požadavku „mix barev“ a procentuálního vyjádření v daném odstínu. Mix barev uveden u legendy povrchů A a B. Můžete tedy více upřesnit? Že se má jednat o mix barev je zřejmé pouze z dokumentace, z VV toto nevyplývá. Platí tedy mix barev?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že Standard MPR Brno je součástí tohoto vysvětlení a změny ZD č. 2.

Zadavatel dále uvádí, že je požadována kamenná dlažba: kamenná deska řezaná, tl. 8 mm, v provedení mix barev. Požadované technické i vizuální specifikace, včetně skladby a procentuálního zastoupení barev v rámci požadovaného mixu barev jsou uvedeny v příloženém Standardu povrchů MPR Brno.

Požadavek na barevný mix platí, i přesto že není výslovně uveden ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci pro SO 101 je uvedena trubka drenážní PVC flexibilní d 100 mm, v řezu ale trativodní trubka PE-HD DN 100 mm, perforovaná. Co tedy platí? Prosíme o opravu ve VV nebo v dokumentaci.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že označení v projektové dokumentaci a ve výkresové části se vztahuje ke stejnému prvku. Rozdíl v popisu je pouze terminologický; oba názvy (PVC flexibilní d 100 mm a PE-HD DN 100 mm perforovaná) označují funkčně shodný výrobek.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace následovně:

X. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **do 6. 6. 2025, 09:00 hod.**

V Brně, dne *[dle elektronického podpisu]*

.....
Ing. Blanka Kořínková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:
Zadávací dokumentace – po Vysvětlení a změně ZD č. 2
Standard povrchů MPR Brno