

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

VĚSTONICKÁ – OPRAVA KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ, ÚSEK ČEJKOVICKÁ – PÁLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel

IČO: 607 33 098

Smluvní zástupce zadavatele: **Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.**, IČO: 179 83 835, se sídlem: Slovákova 279/11, Veverčí, 602 00 Brno.

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel obdržel následující dotaz k veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

Jedná se o **položky živičných vrstev a spojovacích postřiků** v objektu SO 101 – Oprava komunikací : položky č. 58 a 59.

V Technické zprávě SO 101 na str. 4 a ve výkrese 101- 04 Vzor. příčné řezy jsou uvedeny modifikované živičné vrstvy pol.č. 51, 60, 61 , tj. SMA 11S, ACL16+, ACP16+ . Ale v Soupisu prací je uvedena pouze modifikovaná vrstva ložná ACL16 – pol.č.61.

Spojovací postřiky jsou uvedeny v Technické zprávě SO 101 na str. 4 a ve výkrese 101- 04 Vzorové příčné řezy jako modifikované, ale v Soupisu prací pol. č. 58, 59 jsou uvedeny **postřiky ze sil.emulze nemodifikované.**

V SP pol.č. 59 - spoj.postřik nesedí množství 0,60 kg/m2, v TZ a VzPŘ – 101-04 je uvedeno množ. 0,30 kg/m2 :

51	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	8 380,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111		
VV			"plocha z pol.č. 576133211 - m2"	8380,0	8 380,000
60	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	8 380,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/576133211		

VV		"ul. Věstonická + ul. Valtická + ul. Bořetická v km 0,410 + ul. Bořetická v km 0,585" (8100,0+119,0+98,0+63,0)			8 380,000
61	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	8 380,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155132			
VV		"plocha z pol.č. 576133211 - m2" 8380,0			8 380,000
58	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	16 760,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106			
VV		"plocha z pol.č. 576133211 - m2 - 2x" 8380,0*2			16 760,000
59	K	573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	8 380,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231109			
VV		"plocha z pol.č. 576133211 - m2" 8380,0			8 380,000

Konstrukce asfaltové vozovky je navržena ve složení:

asfaltový koberec mastixový modifikovaný SMA 11S 40 mm
s posypem předobaleným kamenivem fr. 2/4 1.50 kg/m2
spojovací postřík modif. kation.em. PS-CP 0.3 kg/m2
asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif. ACL 16+ 60 mm
spojovací postřík modif. kation.em. PS-CP 0.3 kg/m2
asfaltový beton pro podkladní vrstvy modif. ACP 16+ 50 mm
celkem min 150 mm

Prosím o upřesnění druhu živičných vrstev z asfaltobetonu a spojovacích postříků.

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel uvádí, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena po uplynutí lhůty dle § 98 ve spojení s § 54 zákona, a není tedy povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl zadávací dokumentaci k žádosti dodavatele vysvětlit; v takovém případě neměl v souladu s § 98 odst. 3 *in fine* povinnost dodržet lhůty stanovené v odst. 1 tohoto ustanovení.

Zadavatel k tomu uvádí, že co se týká položky živičných vrstev, cenová soustava ÚRS nezná položku SMA a ACP modifikovanou, proto není v soupise prací u těchto položek uvedena modifikace. Pro účastníky je pro účely nacenění závazný obsah projektové dokumentace uveřejněné zadavatelem v rámci Přílohy č. 6 ZD Podklady vč položkového rozpočtu.zip (dále jen „**projektová dokumentace**“), která uvádí, že všechny asfaltové vrstvy jsou modifikované.

Obdobně cenová soustava ÚRS nerozlišuje ani spojovací postříky na modifikované a nemodifikované, proto i zde musejí účastníci v souladu s projektovou dokumentací nacenit spojovací postřík modifikovaný.

Uvádí-li žadatel, že „V SP pol.č. 59 - spoj.postřík nesedí množství 0,60 kg/m2, v TZ a VzPŘ – 101-04 je uvedeno množ. 0,30 kg/m2“, k čemuž předkládá soupis složení konstrukce asfaltové vozovky, zadavatel k tomu uvádí, že s takovým tvrzením nesouhlasí. Projektová dokumentace obsahuje ve skladbě 3 vrstvy postříků. Horní dva postříky 0.3 kg/m2 a spodní postřík 0.6 kg/m2. Tomu pak odpovídá i výměra, kdy množství postříku 0.3 kg/m2 je dvojnásobné oproti množství postříku 0.6 kg/m2.

Zadavatel k tomu odkazuje na Technickou zprávu objektu SO 101, uveřejněnou zadavatelem v rámci Přílohy č. 6 ZD Podklady vč položkového rozpočtu.zip, v níž se uvádí:

Konstrukce asfaltové vozovky je navržena ve složení:

asfaltový koberec mastixový modifikovaný	SMA 11S	40 mm
s posypem předobaleným kamenivem fr. 2/4		1.50 kg/m ²
spojovací postřík modif. kation.em.	PS-CP	0.3 kg/m ²
asfaltový beton pro ložnou vrstvu modif.	ACL 16+	60 mm
spojovací postřík modif. kation.em.	PS-CP	0.3 kg/m ²
asfaltový beton pro podkladní vrstvy modif.	ACP 16+	50 mm
spojovací postřík modif. kation.em.	PS-CP	0.60 kg/m ²
celkem min		150 mm

Závěr:

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Brně, dne 18.03.2026

za **Brněnské komunikace a.s.**
Mgr. Maroš Sovák, advokát
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.