



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Brněnské komunikace, a.s.
PODATELNA

Došlo dne: **- 8 -10- 2018**

Podací číslo:

Přílohy: Počet listů:



Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a
639 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1400-Tr-525/18

NAŠE ZNAČKA
722/020422/2018/Ešk/

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Škarková / 543 433 257

BRNO
02.10.2018
181002E1.DOC

VĚC

Brno, Viniční II - Oprava chodníků, úsek Hrabalova - poliklinika

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Souhlasné stanovisko s podmínkami

Předložená dokumentace, z 09/2018, řeší opravu chodníkových ploch, v ulici Viniční, v úseku od křižovatky s ulicí Hrabalovou po křižovatku před poliklinikou Viniční, v délce cca 800 m. Chodníky budou obnoveny v celé konstrukční skladbě, povrch bude ze šedé betonové dlažby, 20 x 20 x 6 cm. Ve zvýšené křižovatce s ulicí Hroznatovou, budou v nárožích doplněny betonové sloupky. V křižovatce s ulicí Škrochovou, bude obnoveno stávající schodiště a nároží bude zadlážděno. Před garážemi u č. p. 209, bude obnovena zvýšená chodníková ochrana sloupu VO. Před vjezdem u domu č. p. 215, budou okolo sloupu VO, umístěny kovové zábrany. Povrchová dešťová vod, bude stejně, jako dosud, svedena do zeleně a vozovky. V rámci opravy chodníků, nejsou řešeny uliční, dešťové vpusti.

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme:

V zájmovém území je připravována stavba „**Brno, Viniční II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“. Oprava chodníků, může následovat, až po dokončení těchto rekonstrukcí. Stavby musí být vzájemně koordinovány, jak věcně, tak časově.

Aktuální koordinátor za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – Ing. Syka, tel. 543 433 281.

Stavbou, v rozsahu, daném předloženou PD, budou dotčeny vodovodní sítě v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a jejich ochranná pásma a území, včetně věcných břemen: **OV B0138.10 na p. č. 5116/47, OV B0139.10 na p. č. 5116/48, OV B0140.10 na p. č. 5116/49, OV B0004.11 na p. č. 5116/54, OV B0003.11 na p. č. 5116/55, OV B0002.11 na p. č. 5116/56, OV B0141.10 na p. č. 5116/51, OV B0029.09 na p. č. 5116/46, k. ú. Židenice**. Dotčeny budou zejména vodovodní přípojky pro přilehlé nemovitosti a zrekonstruovaný vodovodní řad při parcelách č. 9789 a 9791/2, před křižovatkou u polikliniky Viniční. Dotčení zrekonstruovaného kanalizačního řadu, umístěného v komunikaci, stavbou chodníků, nepředpokládáme.

V zájmovém území je připravována stavba „**Brno, Viniční II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“. Oprava chodníků, může následovat, až po dokončení těchto rekonstrukcí. Stavby musí být vzájemně koordinovány, jak věcně, tak časově.

Aktuální koordinátor za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – Ing. Syka, tel. 543 433 281.

Stavby a přeložky vodovodů a kanalizací, nejsou předmětem tohoto vyjádření, pro tyto stavby bude samostatné vodoprávní řízení, k PD zpracované v souladu s „Městskými standardy pro kanalizační zařízení a vodovodní síť“, vydají vyjádření příslušné provozy.

Navrhované řešení platí za předpokladu, že vodovodní řad či kanalizační stoka budou dnem uvedení do provozu předány do majetku statutárního města Brna a k provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s. V případě, že vodovodní řad či kanalizační stoka nebudou předány do majetku Statutárního města Brna a do provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., požadujeme, aby stavebník předložil technické řešení zohledňující majetkové vztahy a ke kolaudaci předložil podepsanou dohodu mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů či kanalizací a podepsanou smlouvu mezi provozovateli provozně souvisejících vodovodů či kanalizací.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení, za dodržení níže uvedených podmínek dotčení sítí v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.:

Lze souhlasit s opravou chodníků, za důsledné koordinace staveb v zájmovém území. Oprava chodníků, může následovat až po dokončení staveb vodovodu a kanalizace, včetně přípojek.

Ochranná pásma - Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací, dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí), včetně zřízených věcných břemen, (služebnosti) a z nich vyplývajících podmínek. V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., rovněž dodržte ČSN 73 6005.

Ochranná území - Dodržte ochranné území vodovodních přípojek, které je stanovené v „Metodice města Brna, v Městských standardech pro vodovodní síť“ s platností od 12/2010. Ochranné území vodovodních přípojek lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností **min. 0,75 m**, měřeno na každou stranu od osy vodovodního potrubí. V ochranném území není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

To se netýká kanalizačních přípojek, jak opravených, tak těch, jejichž umístění nám není známo a které nejsou v pronajatém majetku naší akciové společnosti a nelze na ně uplatnit hledisko § 3, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, platí však pro ně podmínky pro ochranná území přípojek. Dodržte ochranné území kanalizační přípojky, které je definováno v metodice Magistrátu města Brna, v Městských standardech pro kanalizační zařízení a dle ČSN v nich uvedených (ČSN 756101- Stokové sítě a kanalizační přípojky).

Vodovod – vodovodní řad, včetně přípojek, nechá investor před stavbou vytýčit v terénu, (tel. 606 676 302 - pan Emil Stelzel). Zahájení prací dodavatel oznámí min 3 dny předem na vodárenský provoz. Krytí vodovodu zůstane v rozmezí 1,5 – 2,0 m. Stav dotčených armatur nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby, (vodárenský provoz Pisárky – tel. 606 715 405, pan Schořík), během stavby dodavatel zajistí plnou ovladatelnost armatur. ***Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur vodárenskému provozu, bude***

*nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby. Délku armatur a osazení poklopů přizpůsobí dodavatel novému povrchu, ke kontrole rovněž přizve technika vodárenského provozu. Kontrola armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele. **Vodovodní hydranty budou umístěny mimo parkovací stání, trvale volně přístupné.***

Kanalizace – Zahájení prací dodavatel oznámí min. 3 dny předem na kanalizační provoz, (kanalizační provoz Hády, obce a obvod III – tel. 724 375 495, pan Prokeš Karel).

Uliční dešťové vpusti – nejsou součástí opravy chodníků.

Vyvolané investice (přeložky, rekonstrukce a úpravy kabelů a vedení) – nejsou součástí předložené PD, vyjádření pro ně neplatí.

Náhradní výsadba stromů a keřů, není v DSP, nárokována.

Během stavby i po jejím dokončení, nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních sítí, ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volné, přístupné, ovladatelné. V případě odkrytí, či jakéhokoliv jiného dotčení, vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537, požadujeme přizvání ke kontrole a projednání na místě. Stavebník, (zhotovitel), zajistí okamžité odstranění poruchy, dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

Kabely inženýrských sítí při křížení s vodovodem či kanalizací, vč. přípojek, uložte do chráničky, křížení požadujeme kolmé. **Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodních potrubí a kanalizačních stok, budou prováděny ručně, se zvýšenou opatrností.**

Zařízení a zázemí staveniště, skládku materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok a mimo ochranné území vodovodních přípojek.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby, podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Toto vyjádření platí po dobu 1 roku od data odeslání vyjádření.

Vyjádření platí pouze pro veřejné vodovody a kanalizace provozované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

útvár VHR a GIS



Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR

