

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

### K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### PARKOVACÍ DŮM POLNÍ

---

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Dotaz č. 1**

*Odpověď na dotaz č. 4. V odpovědi na Dotaz č.4 je uvedeno, že nabízený systém musí umožnit případné rozšíření o platby pomocí kreditních karet, ale v TZ B3.3. Pokladna je stále uveden požadavek na umožnění placení pomocí kreditní kartou. Prosím tedy asi změnit znění v TZ B 3.3. Pokladna odpovídajícím způsobem.*

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel upravil text TZ na straně 11, odst. B.3.3.

Automatická pokladna bude umožňovat úhradu parkovného pomocí mincí, bankovek (včetně vracení bankovek v průběhu platební transakce) a i platební kartou. (Předmětem dodávky zhotovitele je pouze potřebná součinnost při realizaci montáže čtečky platebních karet včetně modulu pro bezkontaktní čtečky platebních karet. Smlouvu s poskytovatelem bankovních operací platebních karet bude uzavírat investor).

#### **Dotaz č. 2**

*Odpověď na Dotaz č. 6 zní, že přístup do objektu je bez omezení, ale v TZ B 3.3. Pokladna je stále uvedeno, že Pokladna bude uvnitř objektu parkovacího domu a přístup k ní bude umožněn pouze parkujícím přes on-line kontaktní čtečky parkovacích lístků, resp. residenčních karet přes elektronický zámek. Prosím tedy příslušně upravit buď v TZ, nebo ve VV.*

#### **Odpověď na dotaz č. 2**

Zadavatel upravil text TZ na straně 7, odst. B.3.1.

Systém bude do budoucna umožňovat rozšíření o omezení přístupu do budovy přes přístupový terminál obsahující čtečky lístků, resp. residenční karty. Přístupový terminál není součástí dodávky zhotovitele. Není požadována ani stavební připravenost ani elektronický zámek. Chybný text v TZ odstavec B.3.3 byl odstraněn.

#### **Dotaz č. 3**

*V TZ B 3.3. Výjezdový stojan je uveden požadavek, že ... Na stojany musí být možné instalovat bezkontaktní čtečku čipových karet města Brna, ale tento požadavek není již uplatněn na výjezdovém stojanu- což nedává smysl. Prosím tedy příslušně upravit.*

#### **Odpověď na dotaz č. 3**

Zadavatel upravil text TZ na straně 8, odst. B.3.3. Text byl vymazán a čtečky čipových karet města Brna nejsou požadovány.

---

**Dotaz č. 4**

*V TZ B 3.3. Výjezdový stojan je uvedeno že ... Stojan musí umožnit automatické vyjetí vozidla s validovaným lístkem ( není nutnost dříve jít k pokladně), přičemž ve výkazu výměr není žádná validační jednotka požadována. To stejné platí i o textu u pokladny, kde je požadována možnost zpracování validovaných lístků.*

**Odpověď na dotaz č. 4**

Zadavatel upravil text TZ na straně 9, odst. B.3.3.

- Stojan musí umožnit automatické vyjetí vozidla s předplaceným lístkem. Validační jednotka, tj. rozpoznání validovaného lístku, se předpokládá jako součást čtečky lístků.

Zadavatel upravil text TZ na str. 11, odstavec B.3.3 Automatická pokladna

- Možnost zpracování předplacených lístků. Validační jednotka, tj. rozpoznání validovaného lístku, se předpokládá jako součást čtečky lístků.

**Dotaz č. 5**

*Intercom – má být napojen na stávající centrální VoIP ústřednu na kterou jsou již připojena i další městská parkoviště ? Z textu není zřejmé.*

**Odpověď na dotaz č. 5**

Zadavatel upravil text TZ na straně 13, odst. B.3.3.

- Hlasová komunikace bude směřována na systémový VoIP telefon umístěný na dispečinku CTD v budově Brněnských komunikací a.s.

**Zadavatel účastníkům poskytuje aktualizovanou níže uvedenou přílohu zadávací dokumentace. S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění čl. X. zadávací dokumentace a čl. V. výzvy k podání nabídky následovně:**

**PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta pro podání nabídek: **05.03.2020 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 18.02.2020

**Bc. Milena Bartíková**  
specialista obchodně – právního střediska  
Brněnské komunikace a.s.

**Přílohy:**

1) D.1.4.5. TZ\_Slaboproud\_rev2

---