

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PARKOVACÍ DŮM POLNÍ

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1

712 Povlakové krytiny

V tomto oddílu v položkách 278 a 279 je dodávka a montáž povlakové krytiny, ale montáž této krytiny už obsahují položky 272 a 274..

272	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	348,83200
274	712383111R00	Položení krytiny střeš sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 6 ks hmoždin/m2, bez dodávky fólie	m2	24,94000
278	283220	D + M Fólie tl. 2,0,TPO	m2	348,83200
279	2832201	D+M Fólie TPO tl. 2,0 mm	m2	24,94000

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v položkách č. 278 a 279 odstranil chybně uvedenou montáž. Nyní jsou položky pouze dodávkou specifikací.

278	283220	D Fólie tl. 2,0,TPO	m2	348,83200
Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 348,83200				348,83200
279	2832201	D Fólie TPO tl. 2,0 mm	m2	24,94000
Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 24,94000				24,94000

Dotaz č. 2

712 Povlakové krytiny

V oddílu jsou uvedeny položky č. 275 a 276, které obsahují pouze montáž materiálu vodoakumulační textilie, ale nenašli jsme položku, která by oceňovala materiál samotný.

275	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	24,94000
Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 24,94000				24,94000
276	712391172RT1	Textilie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textilie	m2	24,94000
Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 24,94000				24,94000

Žádáme zadavatele o doplnění materiálu do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel v položkách č. 275 a 276 doplnil k montáži také materiál.

275	712391171RZ5	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	24,94000
Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 24,94000				24,94000
276	712391172RZ5	Textilie na střeších do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylénové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	24,94000
Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 24,94000				24,94000

Zadavatel účastníkům poskytuje aktualizovanou níže uvedenou přílohu zadávací dokumentace. S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění čl. X. zadávací dokumentace a čl. V. výzvy k podání nabídky následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **10.03.2020 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 20.02.2020

Bc. Milena Bartíková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

1) Výkaz výměr Parkovací dům Polní - Revize 4
