



**Brněnské komunikace a.s.**  
Petra Merčáková  
Renneská třída 787/1a  
639 00 Brno

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 5800/Šim/0395/17

VYŘIZUJE: Iveta Šimandlová

TEL./MOBIL: 545 424 033 / 604 223 466

EMAIL: [simandlova@tsb.cz](mailto:simandlova@tsb.cz)

DATUM: 13.04.2017

Věc – Subj. Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení  
Název akce : „Ulice Bayerova – oprava komunikace“

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce dojde k dotčení našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Oprava chodníků bude stavebně koordinována
- TSB, a.s. si zpracuje projekt na nové VO, vč. umístění nových stožárů, které budou v majetku TSB.
- požadujeme proto, aby investor informoval průběžně o přípravě a realizaci stavby vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku TSB, a.s. ing. Vranou – telefon 545 424 072, 737 217 030 a nařídil zhotoviteli koordinaci obou staveb
- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka pana Šrámků ([sramek@tsb.cz](mailto:sramek@tsb.cz), tel. 603 586 845). Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- před zahájením prací přivěte 14 dní předem pracovníka TSB, a.s – tel. 604 223 466 na stavbu, kde bude sepsán protokol o stavu předávaného zařízení a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Splnění této podmínky požadujeme po investitorovi akce, který bude po dobu stavby odpovídat za splnění podmínek sepsaných protokolárně. Při obnažení vedení VO nás přivěte ke kontrole uložení a neporušenosti izolace kabelů VO
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté kabelové vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 800 100 312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejné prospěšném zařízení. V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměřeno celé kabelové pole, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



TSB

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.  
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO  
TEL: +420 545 424 030  
FAX: +420 545 424 016  
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku

Technické sítě Brno, akciová společnost | Barvířská 5 | 602 00 Brno | [tsb@tsb.cz](mailto:tsb@tsb.cz) | [www.tsb.cz](http://www.tsb.cz)  
veřejné osvětlení | kolektory | engineering | reklama | datové sítě