

Váš dopis zn.: 1400-Me-695/2017

Ze dne: 03.11.2017

Naše značka: 3100-Nov-818/17

Vyřizuje: Machač, Ing. Matýsek, Ing. Světlík, Mgr. Ing. Němečková

Telefon: +420 532144289

Mobil:

E-mail: machac@bkom.cz

Datum: 23.11.2017

Brněnské komunikace a.s.

Útvar dopravního inženýrství

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno

Vyjádření k DSP a PDPS akce „Ulice Bayerova – oprava komunikace, úsek Hrnčířská – Kotlářská“

Vážení,

předmětem předložené **PD (DSP)** je oprava vozovky, chodníků, parkovacích ploch a ploch zeleně v ulici Bayerově, v úseku mezi křižovatkami s ulicí Hrnčířskou a Kotlářskou v MČ Brno – střed (k.ú. Veveří).

Z dopravně-inženýrského hlediska nemáme k DSP a PDPS připomínek.

Z hlediska správy komunikací sdělujeme:

- Po realizaci bude do naší správy převzat stavební objekt SO 101 Komunikace.
- Budoucí stavba zahrnuje plochu pro umístění kontejnerů na tříděný odpad (SO 102-Plocha pro kontejnery). Vzhledem k tomu že, plochy pro kontejnery nejsou součástí ani příslušenstvím místní komunikace, upozorňujeme, že budoucí správce těchto ploch bude MČ Brno – střed.

S předloženou PD (**DSP**) – **souhlasíme**.

Součástí akce je vybudování celkem 22ks nových uličních vpustí v souladu s platnými městskými standardy pro kanalizační zařízení; v případě UV6-9 budou vybudovány pouze šachty uličních vpustí, přípojky jsou součástí koordinované akce v ul. Dřevařská. UV 23 a UV 24 zůstávají stávající upravené na nově navržený stav, z toho UV 24 bude přebudována na podobrubníkovou.

Přepravní trasa staveništní dopravy povede po ulicích městského okruhu na ul. Kotlářská, Bayerova a zpět a bude s max. celkovou tonáží do 24 t.

Dojde-li v souvislosti se staveništní dopravou k poškození či znečištění komunikačních ploch, budou tyto závady odstraněny dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a. s. na náklady zhotovitele.

Kabely ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. se nachází v křižovatkách ul. Bayerova – Kotlářská a Hrnčířská – Bayerova. Viz přiložené situace. Pokud by Vaší stavbou došlo k jejich dotčení, požadujeme:


1. Týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce společnosti Brněnské komunikace a. s. k vytýčení tohoto kabelu.
2. Při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

3. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (1 m) budou prováděny výhradně ručně.
4. Pokud při stavbě dojde k odkrytí našeho kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou.
5. Před záhozem kabelu ve správě společnosti Brněnské komunikace a. s. musí být stavebníkem přizván zástupce společnosti Brněnské komunikace a. s., který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

PD si ponecháváme.

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel



Přílohy:

2x A4

Na vědomí:

MMB OD

818/17



PROPOJENÍ MP ŠTE

228/8

228/7

Hrnčířs

1740

c. o. 17
c. p. 891

C. O. 19
C. P. 892

1733

1731

C. O. 21
C. P. 814

1735

C. O. 48

LIST 7

1684

4. 0. 0. 0.

DAYEROVA