

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
OPRAVY DLÁŽDĚNÝCH POVRCHŮ – RÁMCOVÉ DOHODY 2021

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1

Vážená paní, žádám Vás o zodpovězení následujících dotazů:

- 1. Ve výkazech výměr je položka „Přesazení zábradlí vzor Brno včetně základku z betonu – 1 ks.“ Prosíme o upřesnění délky zábradlí.**
- 2. Ve výkazech výměr je položka „Nátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění před nátěrem – 1 ks.“ Prosíme o upřesnění délky zábradlí.**
- 3. Ve výkaze výměr dílčí části 1 je položka „Odstranění pařezů – 12 ks.“ Prosíme o upřesnění velikosti pařezů.**

Odpověď na dotaz č. 1

- 1) Zadavatel do výkazu výměr k položce „Přesazení zábradlí vzor Brno včetně základku z betonu – 1 ks.“ doplnil délku zábradlí. Délka zábradlí je 2,5 m.**
- 2) Zadavatel k položce „Nátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění před nátěrem – 1 ks.“ doplnil délku zábradlí. Délka zábradlí je 2,5 m.**
- 3) Zadavatel do výkazu výměr u položky „Odstranění pařezů – 12 ks.“ upřesnil průměr pařezů. Průměr pařezů je do 20 cm.**

Dotaz č. 2

Vážená paní, žádám Vás o zodpovězení následujícího dotazu:

- 1. Prosíme o upřesnění tloušťky dlažeb.**

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel ve výkazu výměr upřesnil tloušťku dlažeb a upravený výkaz výměr účastníkům poskytuje.

Dotaz č. 3

Vážená paní, žádám Vás o zodpovězení následujících dotazů:

- 1. Ve výkazech výměr je položka „Odkop rostlé zeminy“ s měrnou jednotkou m². Prosíme o upřesnění hloubky odkopávky.**
- 2. Má se u nových obrubníků počítat i s výkopem pro obrubníky nebo budou pouze osazeny v místě vybouraných stávajících obrub?**

Odpověď na dotaz č. 3

- 1) Zadavatel do výkazu výměr k položce „Odkop rostlé zeminy“ doplnil hloubku odkopávky. Hloubka odkopávky je do 20 cm.**
- 2) Zadavatel sděluje, že u nových obrubníků se počítá i s výkopem pro obrubníky.**

Zadavatel účastníkům poskytuje aktualizovanou přílohu č. 5 zadávací dokumentace, a to položkový rozpočet pro obě dílčí části. S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a doplnění zadávací

dokumentace, zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění čl. VIII. zadávací dokumentace a čl. V. výzvy k podání nabídky následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **29.01.2021 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 05.01.2021

Bc. Milena Bartíková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

- 1) Příloha č. 5 ZD_1. dílčí část_4_130_DLAZBY_po vysvětlení ZD č. 1
 - 2) Příloha č. 5 ZD_2. dílčí část_5_130_DLAZBY MPR_po vysvětlení ZD č. 1
-