



16209-14-TSB

Brněnské komunikace, a.s.
Ing. Podlipná
Renneská třída 1a
657 68 Brno

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 5800-st-921/14

VYŘIZUJE: Štibrová

TEL./FAX: 545 424 033

EMAIL: stibrova@tsb.cz

DATUM: 15.10.2014

Brněnské komunikace, a.s.

17 -10- 2014

číslo 14 500 podatelna



Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení**
Název akce : Brno, Pastrnkova - oprava komunikace

Vážená paní,

s opravou ulice dle předložené projektové dokumentace souhlasíme při splnění následujících podmínek :

- před započítím výkopových prací bude vytýčena trasa stávajících kabelů veřejného osvětlení (dále v textu VO), objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka pana Šrámk (tel. 603 586 845)
- TSB, a.s. uvažují s rekonstrukcí zařízení VO ve shora uvedené oblasti. Požadujeme proto, aby investor informoval průběžně o přípravě stavby vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku TSB, a.s. ing. Vranou – telefon 545 424 072, 737 217 030 provedl koordinaci obou staveb včetně přípravy projektové dokumentace
- před zahájením prací přizvěte 14 dní předem pracovníka TSB, a.s paní Šnajdrhonsovou – tel. 604 223 468 na stavbu, kde bude sepsán protokol o stavu předávaného zařízení a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Splnění této podmínky požadujeme po investorovi (koordinátorovi) akce, který bude po dobu stavby odpovídat za splnění podmínek sepsaných protokolárně. Při obnažení vedení VO nás přizvěte ke kontrole uložení a neporušenosti izolace kabelů VO
- zahájení prací oznamte správci VO písemně
- je nutné dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání technického vybavení
- zemní práce v blízkosti našeho zařízení a v okolí základů zařízení VO provádět ručně
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 545 42 40 40). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB,a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB,a.s. vyměněno celé kabelové pole nebo bude provedena oprava kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB,a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- při úpravě chodníků, kde se nachází kabel VO, můžete měnit výškové uspořádání terénu pouze tak, aby byla splněna min. výška krytí kabelů dle ČSN 73 60 05

- při obnově zeleně vysazujte keře 0,5m a stromy 1,5m od stávajících kabelů VO, stromy 3m od osy stožárů VO
- v případě rozšiřování komunikací požadujeme tuto skutečnost zvlášť projednat s TSB,a.s.
- při zásahu do zařízení VO je nutné provést patřičná opatření dle pokynů pracovníků TSB,a.s.(dodat PD přeložek VO atd.)
- v případě, že nebude prováděna rekonstrukce VO , požadujeme v místech stávajících chrániček VO pod komunikací založit novou chráničku DN 110 jako rezervu pro pozdější rekonstrukci kabelů veřejného osvětlení. Na vjezdech požadujeme kabely VO odkopat a uložit do dělených chrániček arot s přesahem 0,5m na každou stranu vjezdu, rovněž tak pod novými povrchy chodníků. Před záhozem chrániček nás přizvěte ke kontrole uložení. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude součástí kolaudačního řízení. Geodetické zaměření polohy nových chrániček pod komunikací v měřítku 1:500 ve formátu DGN včetně diskety předejte TSB,a.s., a to při zpětném předání staveniště. Začátky a konce chrániček žádáme zakotovat v délkových mírách, vztažených k pevným bodům (obrubník, budova, atd.)
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení
- toto vyjádření má platnost jeden rok. V případě, že nebude stavba zahájena do jednoho roku od vydání stavebního povolení, požadujeme předložit realizační dokumentaci k obnovení realizačních podmínek pro stavbu s ohledem na VO

S pozdravem



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285


Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku