

**VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**  
**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**  
**ULICE PASTRNKOVA – OPRAVA KOMUNIKACE II. ETAPA**

---

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Dotaz č. 1**

**Dobrý den, vznášíme dotazy k zakázce „Ulice Pastrnkova – Oprava komunikace II. etapa“**

**1. V obj. SO 101.2 je v pol.č. 120 neúplný popis (název) položky: „se dvěma madly“, ze kterého není zcela jasné, čeho se týká.**

**Předpokládáme správně, že se jedná o montáž zábradlí – k pol.č.140 „Silniční zábradlí..., typu HICON...“?**

**2. V obj. SO 101.2 je v pol.č. 151-Dmtž zábradlí - v rozsahu 34m (13,5+20,5). V TZ na str.7 se ale uvádí, že bude rozebrána „část od jezu do konce (cca 13,5m), nahrazena zábradlím HICON..., toto zábradlí bude doplněno v celé délce cca 33,75m (13,5 + 20,25)m.**

**Z toho vyplývá, že se demontuje zábradlí pouze v délce 13,5m, dalších 20,25m je zcela nové zábradlí, takže není nutno demontovat...**

**Prosíme o vyjasnění a případnou opravu VV.**

**3. Ze stejného důvodu je dle našeho názoru uvedeno chybně i množství v pol. č.152-Obnovení stáv.zábradlí – v délce 84m, protože 13,5m se nahrazuje zábradlím zcela novým (ve výkr. 02 Situace je pozn. „Stáv.zábradlí - Obnova (70,5+13,5m ROZ.)“.**

**Prosíme zároveň o upřesnění pojmu „Obnova“ – týká se (dle pozn. ve VV) pouze doplnění slepecké zarážky a nový nátěr?**

**Prosíme o upřesnění a případnou opravu VV.**

**Děkujeme vám za odpověď**

**Odpověď na dotaz č. 1**

1. Ano, pol. č. 120 odkazuje na pol. č. 140.
2. Bude demontováno zábradlí v délce 13,50 m. To bude nahrazeno zábradlím HICON ve stejné délce. Dále bude osazeno nové zábradlí délky 33,75 m od stávajícího zábradlí až po vjezd na hřiště.
3. Obnovuje se opravdu jen 70,5 m. Pojmem obnova je dle TZ myšleno doplnění o zarážku pro slepeckou hůl (ocelové lanko) a nový nátěr.

**Zadavatel účastníkům poskytuje aktualizovanou přílohu č. 5 zadávací dokumentace, a to položkový rozpočet. S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace, zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění čl. X. zadávací dokumentace a čl. V. výzvy k podání nabídky následovně:**

---

**PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta pro podání nabídek: **3.3.2021 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 22.2.2021

**Mgr. Monika Kokešová**  
právník obchodně – právního střediska  
Brněnské komunikace a.s.

**Přílohy:**

SLEPÝ ROZPOČET - Ulice Pastrnkova - Etapa II - Oprava komunikace po změně.xlsx

---