

OPRAVA LÁVKY OSOVÁ PŘES TRAMVAJ (EV. Č. BM-577)

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel následující dotazy k uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

„Dobrý den,
chtěli bychom podat dotaz k veřejné zakázce.
dotaz:
Pro určení typu ložiska chybí min. síla, tuto informaci jsem nikde nenašli.
Zveřejní zadavatel tyto síly potřebné k ocenění ložisek?
Děkuji“

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel sděluje, že z výkresu půdorysu je patrné rozmístění ložisek, je zde použito:

- 14 ks elastomerových všesměrných ložisek rozměru 200x250x30 mm
- 1ks elastomerového jednosměrného ložiska rozměru 200x250x52 mm
- 1ks elastomerového pevného ložiska rozměru 200x250x30 mm

Rozměr je současně navržen na:

Podélný pohyb na opěře 1	27 mm - prodloužení (bez součinitelů)
	13 mm - zkrácení (bez součinitelů)

Na opěře 2 je pevné uchycení. Podrobněji viz. TZ čl. 4.10. nebo příloha č.6 Detaily, kde jsou ložiska zakreslena.

Co se únosnosti ložisek týče zadavatel sděluje, že ložiska navrhoval přímo zhotovitel ložisek a jsou navržena na:

- Reakce max 650 kN (návrhová se součiniteli zatížení)
- Reakce min 470 kN (návrhová se součiniteli zatížení)

Zadavatel sděluje, že v poskytnutém položkovém rozpočtu je administrativní chyba, neboť je v něm u položky č. 43 uvedeno „zatížení do 400 kN“.

Tuto chybu zadavatel napravuje tím, že poskytuje upravený Položkový rozpočet označený jako „*Soupis_praci - SO 201 Oprava lávky ev.č. BM-577 Osová přes tramvaj (zadání)_2021 - po vysvětlení a změně ZD č. 3*“.

Zadavatel dále ze svého podnětu sděluje, že v čl. IV. „Kvalifikace“ v odstavci „Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)“ v bodě 1 zadávací dokumentace se vyskytuje administrativní chyba, neboť zadavatel nebude zohledňovat nikoliv doklady za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, nýbrž doklady za dobu delší než posledních 5 let před podáním nabídek.

Tuto chybu zadavatel napravuje tím, že poskytuje upravenou zadávací dokumentaci označenou jako „Zadávací dokumentace – po vysvětlení a změně ZD č. 3“.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění v čl. X. zadávací dokumentace a čl. V. výzvy k podání nabídky lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek: **26.03.2021 do 9:00 hod.**

V Brně, dne 10.03.2021

.....
Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Soupis_praci - SO 201 Oprava lávky ev.č. BM-577 Osová přes tramvaj (zadání)_2021 - po vysvětlení a změně ZD č. 3

Zadávací dokumentace – po vysvětlení a změně ZD č. 3
