

---

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8

---

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

#### Zadavatel obdržel následující dotaz k uvedené veřejné zakázce:

##### Dotaz č. 1

*„Dobrý den, paní Rušková,*

*dovoluji si Vás požádat o dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem „Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno – Štýřice, katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8“.*

*Žádáme o bližší specifikaci vinylu. V projektové dokumentaci je jeho specifikace velice obecná. Žádáme o doplnění tloušťky, třídy zátěže, typu apod.*

*Předem děkuji.*

*S pozdravem“*

##### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že vinylové zámkové lamely – podlahy tohoto typu budou použity v rozsahu dle projektové dokumentace. Jedná se zejména o kancelářské prostory, zasedací místnosti apod.

Jedná se o lamely se zámkovým spojem k plovoucí pokládce bez lepení na nosné kompozitní desce, která je odolná proti bobtnání. Horní nášlapnou vrstvu tvoří polyuretanový materiál (PUR – bez změkčovadel a škodlivých emisí). Lamely jsou se spodní integrovanou akustickou vrstvou z korku. Protiskluznost s indexem R9. Podkladní vrstva bude vždy tvořena pružnou podkladní vložkou na betonu třídy min. C 20/25, kari síť 100 x 100 mm / 6 mm s překrytím 30%. Následná skladba dle výpisu skladeb konstrukcí.

V Brně dne 28.04.2021

.....  
**Mgr. Veronika Rušková**

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.