
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel následující dotaz k uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

*„Dobrý den,
v přiložené PD není specifikace žaluzií.
Žádáme o doplnění.
Pěkný den,*

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje ke stínícím prvkům následující. Vybrané vnější výplně otvorů budou opatřeny venkovními hliníkovými horizontálními žaluziemi s elektrickým ovládáním. Pouzdra exteriérových žaluzií budou zapuštěna v podomítkovém boxu. Hliníkové stínící lamely budou ve tvaru Z šířky 90 mm. Vodicí lišty na ostění budou zapuštěné. Elektrické ovládání je přehledně popsáno v části elektro. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel poskytuje dokumenty „DETAIL OSTĚNÍ OKNA – VENKOVNÍ ŽALUZIE“ a dokument „DETAIL NADPRAŽÍ OKNA – VENKOVNÍ ŽALUZIE“, které jsou součástí projektové dokumentace (Příloha č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu).

V Brně dne 30.04.2021

.....
Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

DETAIL OSTĚNÍ OKNA – VENKOVNÍ ŽALUZIE

DETAIL NADPRAŽÍ OKNA – VENKOVNÍ ŽALUZIE