

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel následující dotazy k uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

„Dobrý den,
žádáme tímto o vysvětlení, doplnění ZD k veřejné zakázce „**NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE a.s., Brno – Štýřice**“

1. V rozpočtu je u ocelových konstrukcí položka podepření reků - dle statiky 3700 kg. V dokumentaci statiky ale nic není a materiál není ani ve výkazu ocelových konstrukcí.
2. Ve stavební části se má nacenit pol.46 Kompletní dodávka a montáž komínové sestavy a obezdívky ukončení dle PD (NK1,NK2) 1 soubor, ale ve výkazu výměr ÚT v dílu 731 Kotelny je také uvedena pol. 42 Revize komínu a pol. 43 Montáž odkouření a komínového tělesa. Mají se tyto položky nacenit jak v části ASŘ, tak i v části ÚT?
3. Prosím o prověření zadané amperáže startovacího proudu – dle dodavatelů chlazení je údaj příliš nízký:

106	7321301T00	Chiller vodní o výkonu 158,26kW při 7/13°C, ethylenglykol 30%	ks	1,00000		0,00
-----	------------	---	----	---------	--	------

Vodou chlazená jednotka se spirálovým kompresorem
chladičí výkon $Q_{ch}=158,3$ kW při vodě 7/13 °C
počet kompresorů: 4
ethylen glykol 30%; EER 2,94
hmotnost: 1083kg
400/3+n/50, start. proud 197A

Děkuji za odpověď

S pozdravem a přáním pěkného dne“

Odpověď na dotaz č. 1

Ad 1) Zadavatel sděluje, že objekt podepření RACKu je součástí dokumentace D.1.1 -Architektonicko-stavební řešení výkres 4.17.

Ad 2) Zadavatel sděluje, že položky jsou platné. V rámci vyústění od kotle na sebe navazují, aby nedošlo ke zdvojení ve výkazu.

Ad 3) Zadavatel sděluje, že je uvažováno ze soft startem – tedy je snížený náběhový proud 197A, je to hodnota na kterou je stroj navržen při daných provozních režimech. Zařízení má sice i vyšší možné odběry jako technické maximum stroje, avšak návrhem a danými provozními podmínkami je to omezeno na max. proud při startu na 197A a při provozu na 93,3A.

V Brně dne 04.05.2021

.....
Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.