
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel následující dotazy k uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

„Prosíme zadavatele o upřesnění k routeru Ethernet: Kolik interface? Bude provádět NAT? Jak velká síť je za ním (počet lidí nebo spojení)? Má být řešena bezpečnost, jestli by místo routeru nebyl lepší firewall?“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že interface je 2x RJ-45 10/100/1000 LAN/WAN (1x SFP), 1x RJ-45 konzole, 1x RJ-45 management, 1x USB 2.0, možnost PoE napájení. Dále zadavatel uvádí, že NAT se bude provádět, že za routerem bude 11ks datových zásuvek 2xRJ45 a že konkrétní typ routeru požadován přímo uživatelem (PČR).

Dotaz č. 2

„Budou se mikropiloty realizovat ve stávajícím objektu, nebo bude objekt zbourán a až poté se budou realizovat mikropiloty? Případně, zda se mikropiloty budou realizovat mimo stávající objekt?“

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel sděluje, že mikropiloty se budou realizovat při zachování skeletu stávajícího přízemí nástavby. Jedná se pouze o mikropiloty uvnitř dispozice.

Dotaz č. 3

„1- Prosíme o zaslání knihy svítidel“

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto doplňuje Přílohu č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu o dokument označený jako „Kniha svítidel“.

Dotaz č. 4

„2- UPS 10kva -potřebujeme upřesnit, píše se 5kw/ 60minut při 2kw zátěži – co platí 5kw nebo 2kw nebo 10Kva“

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel sděluje, že dané parametry dopřesnil a tímto poskytuje za výkaz výměr označený jako „00 - Vykaz vyměr - Priloha c.2.xlsx“ nový výkaz výměr označený jako „00 - Vykaz vyměr - Priloha c.2.xlsx – po vysvětlení a změně ZD č. 5.xlsx “

Dotaz č. 5

„3- DA- Pokud jsme dobře pochopili DA je umístěn venku dojde k výměně stávajícího DA za silnější- je to tak? Pokud ne potřebujeme vědět VZT a výfuk“

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel sděluje, že dojde k výměně stávajícího DA. DA je umístěn ve venkovním prostředí.

Dotaz č. 6

„4- DA- chybí ATS bude nebo ne, nebo je stávající?“

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel sděluje, že ATS bude součástí dodávky DA a tímto poskytuje za výkaz výměr označený jako „00 - Vykaz vyměr - Priloha c.2.xlsx“ nový výkaz výměr označený jako „00 - Vykaz vyměr - Priloha c.2.xlsx – po vysvětlení a změně ZD č. 5.xlsx “

Dotaz č. 7

„Dobrý den, paní Rušková,

dovoluji si Vás požádat o dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem „Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno – Štýřice, katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8“.

Žádáme o doplnění knihy svítidel.

Předem děkuji.

S pozdravem“

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel tímto doplňuje Přílohu č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu o dokument označený jako „Kniha svítidel“.

Dotaz č. 8

„Dle technické zprávy má být obkladový materiál: 300x600 obklad, 600x600 R10 dlažba + asi příslušný sokl (60x9). Ve VV je uvedeno: obklad 300x300, dlažba 300x300. Co se má tedy nacenit? Rozdíl v ceně dodávky i montáže je podstatný.“

Odpověď na dotaz č. 8

Zadavatel sděluje, že platí formáty uvedené ve výkazu výměr. Tedy 300 x 300 mm.

Dotaz č. 9

„Žádáme o poskytnutí knihy svítidel.“

Odpověď na dotaz č. 9

Zadavatel tímto doplňuje Přílohu č. 4 ZD_Podklady včetně položkového rozpočtu o dokument označený jako „Kniha svítidel“.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. XI. zadávací dokumentace následovně:

XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dle článku III. této zadávací dokumentace. Nabídka nemusí být podepsána elektronickým podpisem oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení.

Lhůta pro podání nabídek: **04.06.2021 do 9:00 hod.**

Způsob podání nabídek: Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Technické podmínky pro podávání obsahuje příloha č. 5.

Elektronická adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.bkom.cz/vz00000231>

V Brně dne 11.05.2021

.....
Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

- Kniha svítidel
- 00 - Vykaz vymer - Priloha c.2.xlsx – po vysvětlení a změně ZD č. 5.xlsx