
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel následující dotazy k uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

„VV SLP, exc. ř. č. 74 obsahuje m.j. montáž chladicího potrubí pro vnitřní jednotky LCP. Materiál (předpokládáme Cu trubky a izolace) není specifikován. Pravděpodobně je v jiné profesi, (chlazení nebo VZT). Navrhujeme, aby byla tato položka změněna na pouhou instalaci LCP jednotek do rozvaděčových řad (zhotovitel SLP) a montáž rozvodu a připojení chlazení (oba konce), přeřazena do příslušné profese, kde je materiál. Upraví zadavatel výkaz výměr?“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že montáž potrubí je součástí projektové části D.1.4.4 Vzduchotechnika součástí – zařízení č.4 - Chlazení serverovny. Uvedené je i součástí VV profese D.1.4.4 Vzduchotechnika. VV nebude upravován.

Dotaz č. 2

„V projektu SLP (kromě dodávky VV ř. č. 73) není žádná zmínka o venkovních jednotkách pro LCP, kde budou a zda byla jejich poloha koordinována s ostatními profesemi, a s jinými zařízeními. Prosíme dále potvrdit, zda je dodržen požadavek z TZ SLP na vzájemnou vzdálenost vnitřní a venkovní jednotky 30m. (TZ SLP, str. 8, 3. odstavec). Žádáme vysvětlit a upřesnit.“

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel sděluje, že poloha venkovních jednotek je zakreslena v profesi VZT výkres D.1.4.4-07. Poloha jednotek a potrubí byla koordinována s ostatními profesemi. Vzdálenost nejvzdálenější vnitřní jednotky k nejvzdálenější venkovní jednotce činí 29,3 m.

Dotaz č. 3

„Ve VV SLP chybí chladivo, plyn. Je součástí jiné profese?“

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel sděluje, že chladivo je součástí projektové části D.1.4.4 Vzduchotechnika součástí – zařízení č.4 - Chlazení serverovny.

Dotaz č. 4

„Dobrý den,

žádáme tímto o vysvětlení, doplnění ZD k veřejné zakázce „NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s., Brno – Štýřice“

V požadavcích na Obsah nabídky je pod č. 4. Návrh smlouvy o dílo vč. všech příloh, není mi jasné co doložit v případě:

- oprávněné osoby zhotovitele*
- technická specifikace*

Děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním pěkného dne“

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel sděluje, že u přílohy č. 4 návrhu smlouvy o dílo – Oprávněné osoby zhotovitele účastníci vyplní žlutě podbarvené části a předloží. Přílohu č. 5 návrhu smlouvy o dílo – Technická specifikace účastníci předloží ve stavu bez jakýchkoliv úprav.

V Brně dne 18.05.2021

.....
Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.