

# VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

#### Zadavatel obdržel následující dotazy k uvedené veřejné zakázce:

##### Dotaz č. 1

„V části SLP, v pol. 11 byla zjištěna nejasnost ohledně počtu ks.

|    |      |                                                                |     |          |
|----|------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 11 | RR11 | STA – Anténní rozvod dle samostatného položkového rozpočtu SLP | kpl | 12,00000 |
|----|------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|

Počet je chybný a vede k velkému cenovému rozdílu. Opraví zadavatel výkaz výměr?“

##### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že na tento dotaz již odpovídal v rámci Vysvětlení a změny ZD č. 7.

##### Dotaz č. 2

„Prosíme o kontrolu počtu kusů položky :

|   |                                                   |    |    |      |
|---|---------------------------------------------------|----|----|------|
| 7 | přepínač sítě ATS, 16A, 230V, 2vstupy, 10 výstupů | ks | 20 | - Kč |
|---|---------------------------------------------------|----|----|------|

Jedná se o instalaci přepínače sítě do stáv. rozvaděče RG. Nejsou k němu žádné další informace. Doplní zadavatel výkaz výměr?“

##### Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel sděluje, že počet ks 20 je v pořádku. Nicméně v popisu položky se vyskytuje administrativní chyba, neboť se jedná o zařízení se 2 vstupy a 1 výstupem. Zadavatel tímto poskytuje za výkaz výměr označený jako „00 - Výkaz výměr - Příloha c.2.xlsx – po vysvětlení a změně ZD č. 5“ nový výkaz výměr označený jako „00 - Výkaz výměr - Příloha c.2.xlsx – po vysvětlení a změně ZD č. 10.xlsx“

---

**Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. XI. zadávací dokumentace následovně:**

#### **XI. PODÁNÍ NABÍDKY**

**Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dle článku III. této zadávací dokumentace.** Nabídka nemusí být podepsána elektronickým podpisem oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení.

Lhůta pro podání nabídek: **22.06.2021 do 9:00 hod.**

Způsob podání nabídek: Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Technické podmínky pro podávání obsahuje příloha č. 5.

Elektronická adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.bkom.cz/vz00000231>

V Brně dne 07.06.2021

.....  
**Mgr. Veronika Rušková**

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.

#### **Přílohy:**

- **00 - Vykaz vymer - Priloha c.2.xlsx – po vysvětlení a změně ZD č. 10.xlsx**