

---

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

### K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### PARKOVIŠTĚ NA ULICI LABSKÁ

---

Zadavatel **Brněnské komunikace a.s.**

Sídlo **Reneská třída 787/1a, 639 00 Brno**

IČO **607 33 098**

Zastoupena **Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné moci**

**Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**

#### **Dotaz č. 1:**

*Žádáme o objasnění položky ve VV v oddíle:*

#### ***Dešťová kanalizace***

33	894302162R00	Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních  z betonu vodostavebního třídy V 4 - C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: XF1; cement: CEM I; portlandský; Dmax = 22 mm; S 3  z cementu portlandského nebo struskoportlandského,	m3	14,74000		0,00
34	894302162R00	Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních  z betonu vodostavebního třídy V 4 - C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: XF1; cement: CEM I; portlandský; Dmax = 22 mm; S 3	m3	14,74000		0,00

*Dle našeho názoru je zde položka č. 34 navíc. Případně se má jednat o položku „příplatek“ tak jako u položky č.32.*

#### **Odpověď k dotazu č. 1**

Zadavatel sděluje, že v položkovém rozpočtu v listu s názvem „SO 301 - Dešťová kanalizace“ položka č. 34 není navíc, ani se nejedná o příplatek. Správně se jedná o dvě různé položky, kdy:

- **pol. č. 33 je: Strop šachet z železobetonu C 30/37,XC2,XA - 14,74 m3**
- **pol. č. 34 je: Dno šachet z železobetonu C 30/37,XC2,XA - 14,74 m3**

Tyto položky mají stejné číslo - 894302162R00. Při převodu do souhrnného rozpočtu dle ceníku RTS se však položky zobrazily pod stejným názvem „Strop šachet z železobetonu V 4 - C 25/30“.

Zadavatel dále sděluje, že upravil v soupisu prací znění položky č. 33 a 34, přičemž touto úpravou došlo k přečíslování položky č. 33 na položku č. 43 a položky č. 34 na položku 44.

Zadavatel současně poskytuje účastníkům opravený soupis prací.

---

**Dotaz č. 2:**

*Žádost o dodatečné informace*

*Žádáme o objasnění položky v PD:*

Odlučovač lehkých kapalin je navržen k dočištění vypouštěných vod před jejich napojením do dešťové kanalizace. Na povolené odtokové množství z dešťových zdrží 5,40 l.s<sup>-1</sup> je navržen typ odlučovače lehkých kapalin AS 6 VF EO/PB s maximálním průtokem do 6 l.s<sup>-1</sup>. Jedná se o kruhovou plastovou obetonovanou nádrž s vnějším průměrem 1,76 m. Nádrž je vybavena sorpčním filtrem, poklop bude litinový pro zatížení D400.

*Ve VV jsme nedohledali položky týkající se OLK. Žádáme o doplnění VV.*

**Odpověď k dotazu č. 2**

Zadavatel sděluje, že do soupisu prací doplnil list s názvem „SO 301.1 – Dešťová kanalizace – OLK“, kde jsou uvedeny položky týkající se odlučovače lehkých kapalin.

Zadavatel současně poskytuje účastníkům opravený soupis prací.

**Dotaz č.3**

*Dobrý den,*

*chtěl bych se dotázat, zda li budou odpovězeny naše dotazy i když jsme je zaslali po termínu.*

*Dále se chci zeptat jestli se bude posouvat termín odevzdání, protože na zpracování Nabídky je velmi krátký čas.*

*Děkuji*

**Odpověď k dotazu č. 3**

Zadavatel sděluje, že s ohledem na povahu položených dotazů, na zasláné dotazy poskytuje tímto vysvětlení, jak je uvedeno výše, a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, jak je uvedeno dále.

**Zadavatel současně s ohledem na změnu zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. IX. Výzvy k podání nabídky následovně:**

**ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta pro podání nabídek: **08.08.2022 do 9:00 hod.**

**Mgr. Helena Olivová**  
specialista obchodně – právního střediska  
Brněnské komunikace a.s.

**Příloha:**

SLEPÝ ROZPOČET - Parkoviště na ulici Labská \_po vysvětlení a změně ZD č. 2