

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 15

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

**NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE
A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel obdržel dva dotazy týkající se výkazu výměr. Odpovídá níže.

Dotaz č. 1:

„Ve VV „ 00 - Vykaz vymer 16.8.2022, list: 02 02 Pol“ je položka:

73	34215R1	D+M opláštění stěn a střechy ocelových kcí z kovových tepelněizolačních panelů minerální plsti tl. 200 mm se skrytým kotvením, vč. detailů, dilatací a kotvení	m2	523,66500
----	---------	--	----	-----------

prvků a přesunu hmot. Barevné řešení dle investora.

S6 stěny : $4,85 \cdot (6,75 \cdot 2 + 29 \cdot 2) - (2 \cdot 1,5 \cdot 2,05)$ 340,62500

S8 střecha : $28,6 \cdot 6,4$ 183,04000

s odkazem na Výpis skladeb konstrukcí, kde je uvedeno:

S6 - stěnový sendvičový panel s jádrem z minerální vlny tl. 200 mm

- tepelně izolační stěnový sendvičový panel s jádrem z minerální vlny se zamkem pro skryté kotvení do ocelových pažnic, barva šedá (odstín odpovídá obkladu fasády stávající přístavby dispečinku) $\lambda_D = 0,022 \text{ W/m.K}$

200 mm
200 mm

Prosíme o specifikaci barevného provedení, tj uvedení RAL.“

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel sděluje, že se jedná o RAL 830-1. Jedná se o specifikaci bez vlivu na změnu standardu výrobku.

Dotaz č. 2:

„Ve VV „ 00 - Vykaz vymer 16.8.2022, list: 02 02 Pol“ je položka:

216	R766-01	D+M Montáž kuchyňských linek dřevěných linek dle PD včetně obkladu	kus	3,00000
-----	---------	--	-----	---------

Specifikace kuchyně : 3 3,00000

Kuchyňská linka rovná délka 3000mm - pouze spodní skříňky :

korpusy: LTD 18mm typu egger , ABS hrany . :

Dvířka:LTD 18mm typu egger , ABS hrany . :

Prac.deska: tl.38mm typu postformig, Egger. :
Obklad kuchyně: keramický obklad. 30*60cm do
výšky 2100 mm :
Těsnící lišta: v barvě prac.desky. :
kování: typu Blum Antaro s tlumením , panty s
tlumením. :
úchytky: rozteč 128mm, imitace nerez. :
Sokl: 100mm nerez. :
dřez: typu Franke granit. :
Baterie: typu Franke chrom. :
Odpadkový koš: výsuvný na třídění. :
osvětlení: zafrezovaný led pásek min. 12w 3 m. :
Příborník: plastový :

Spotřebiče: :
varná deska: indukce dvouplotýnka :
odsavač: vestavěný, recykulační :
Lednice: vestavěná monoklimatická (bez mrazáku) :
mikrovlná trouba: neintegrována - není součástí
zadání :

kde je požadována recirkulační digestoř zabudovaná, ale kuchyně mají jen spodní skříňky.
Prosíme o upřesnění, zda uvažovat s komínovou digestoří nebo s tímto spotřebičem neuvažovat
a o případnou úpravu položky.“

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel sděluje, že horní skříňky budou definovány samostatným projektem na základě budoucího využití jednotlivých pater. Recirkulační digestoř je však již součástí řešeného projektu. Specifikace tak zůstává beze změn.

V Brně, dne 2. 9. 2022

JUDr. Ondřej Pleva
právník obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.