

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 16

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel obdržel čtyři dotazy týkající se výkazu výměr, jeho Přílohy č. 4 ohledně gastrozařízení. Odpovídá níže.

Dotaz č. 1:

„Dotaz č.1: Ve výkazu výměr „00 - Vykaz vymer - Priloha c.4“ jsou odkazy na: AFNOR certifikace hygienického provedení pro použití v potravinářském průmyslu v souladu s pravidly NF031
Jaké je znění NF031 (AFNOR je zřejmě francouzská norma)?“

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel sděluje, že lze použít i ekvivalent DIN normy s certifikací, tj. certifikace provedená nezávislým zkušebním institutem pro použití v potravinářském průmyslu s vysokým hygienickým standardem.

Dotaz č. 2:

„Dotaz č.2: Ve výkazu výměr „00 - Vykaz vymer - Priloha c.4“:
Výdejník vody na nechlazenou filtrovanou vodu, chlazenou vodu a chlazenou sycenou vodu pomocí CO2 ...
Jedná se o atyp nebo klasický výrobek?“

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel sděluje, že lze použít atypickou výrobu nebo typový výrobek.

Dotaz č. 3:

„Dotaz č.3: Ve výkazu výměr „00 - Vykaz vymer - Priloha c.4“:
Nerezový regál – v popisu je uvedeno:
nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg x Moduly: 2000 mm (min nosnost police 200 Kg)
Znamená to, že je 6 polic nad sebou?“

Odpověď k dotazu č. 3:

Zadavatel sděluje, že počet polic je uveden ve specifikaci, stejně tak ostatní požadované parametry na nosnost.

Dotaz č. 4:

„Dotaz č.4: Ve výkazu výměr „00 - Vykaz vymer - Priloha c.4“:

Nerezové stoly:

Co znamená požadavek: sešroubování ostrým vlasovým spojem navazující na pracovní desku bez spáry?“

Odpověď k dotazu č. 4:

Zadavatel sděluje, že se jedná o standardní spoj bez zaoblené hrany. Dodavatel, případně výrobce nerezu, by měl vědět, jak takový spoj vypadá, kdy plech pracovní desky navazuje ostrým spojem na druhou desku.

V Brně, dne 7. 9. 2022

JUDr. Ondřej Pleva
právník obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
