

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 17

### K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

# NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel obdržel celkem dva dotazy od dvou dodavatelů, odpovídá níže.

#### **Dotaz č. 1:**

„Stropní konstrukce je tvořena trapézovým plechem (ztracené bednění) a nadbetonávkou tl. 65mm. V technické zprávě ani ve výkazu výměr není uvedena zmínka o případné podpěrné konstrukci při betonáži těchto stropních konstrukcí.

Domníváme se správně, že při betonáži stropů do ztraceného bednění z trapézových plechů viz. položka č. 55 nebude třeba žádná podpěrná konstrukce?

Pokud podpěrná konstrukce bude třeba, žádáme o doplnění do výkazu výměr.

55	411354255R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm	m2	2 720,00000		0,00
----	--------------	----------------------------------------------------	----	-------------	--	------

JC položky zahrnuje i 8,5% přesahů, tedy jedná se o pohledovou plochu 1 m2 s normou položky obsahujícího materiál o výměře 1,085 m2/1 m2 pohledové plochy.

dle výkazu výměr statické části : 2720

2 720,00000

„

#### **Odpověď k dotazu č. 1:**

Zadavatel sděluje, že řešení je uvažováno bez podpěrné konstrukce.

#### **Dotaz č. 2:**

„V rozpočtu „02- Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM“ je v položkách

188	712871801RZ4X1	Samostatné vytažení izolace, fólií 1 vrstva- vč. dodávky TPO/FPO 1,5 mm vč. vnějších a vnitřních koutových lišt popl. a kotvení	m2	1 019,56140		0,00
-----	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	--	------

vytažení na atiku :  $28,6 \cdot (0,9 + 0,7) + 6,35 \cdot (0,7 \cdot 2)$

54,65000

vytažení S7,S9 :

944,92000

$1,0 \cdot (34,8 + 42,9 + 14,8 + 816 + 17,47 + 18,95)$

Koeficient : 0,02

19,99140

193	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	1 039,41200		0,00
-----	--------------	------------------------------	----	-------------	--	------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

atiky S7,S9 :  $1,1 \cdot (34,8 + 42,9 + 14,8 + 816 + 17,47 + 18,95)$

1 039,41200

202	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	262,86396		0,00
-----	-----------	--------------------------------------------------	----	-----------	--	------

S7 : 2*0,16*(36,24*14,75-6,75*29)	108,41280
S9 : 2*0,16*(19,5*10,6)	66,14400
vytažení S7,S9 :	83,15296
1,1*0,08*(34,8+42,9+14,8+816+17,47+18,95)	
Koeficient : 0,02	5,15420

Ve VV je špatně uvedeno množství, chybí zde desetinná čárka u hodnoty 816. Správně by mělo být 8,16“

**Odpověď k dotazu č. 2:**

*Zadavatel sděluje, že upravil výkaz výměr u příslušných položek.*

**Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace účastníkům poskytuje Zadávací dokumentaci po Vysvětlení a změně ZD č. 17 a kompletní aktualizovanou přílohu č. 4 ZD Podklady včetně položkového rozpočtu po Vysvětlení a změně ZD č. 17 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. XI. zadávací dokumentace v části Podání nabídky následovně:**

**PODÁNÍ NABÍDKY**

Lhůta pro podání nabídek: **do 21. 9. 2022, 9:00 hod.**

V Brně, dne 9. 9. 2022

**JUDr. Ondřej Pleva**  
právník obchodně – právního střediska  
Brněnské komunikace a.s.

**Přílohy:**

Zadávací dokumentace po Vysvětlení a změně ZD č. 17

Příloha č. 4 ZD\_Podklady včetně položkového rozpočtu po Vysvětlení a změně ZD č. 17

---