

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

KŘÍŽOVATKA BYSTRCKÁ – KNÍNIČSKÁ (U KAMENOLOMU)

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 01.01.2022 zadavatel obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Žádám o vysvětlení nesrovnalosti u svodidel:

v PD je uvedeno svodidlo s úrovní zadržení N2 a ve výkazu je popsáno svodidlo s úrovní zadržení H2, upřesněte, které svodidlo máme ocenit.

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel upřesňuje, že v projektové dokumentaci je uvedena úroveň zadržení dle TP 114 (tab.7), a to odpovídá úrovni H2. Je tedy správně i v rozpočtu uvedeno svodidlo s úrovní zadržení H2.

Dotaz č. 2:

Dle technické zprávy, práce spojené s objektem SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení NetDataComm, bude provádět výhradně majitel přeložky, tedy společnost NetDataComm.

Existuje již smlouva mezi touto společností a zadavatelem a z toho důvodu má zůstat objekt v rámci soutěže nenacenen?

Odpověď k dotazu č. 2

Zadavatel sděluje, že dle vyjádření společnosti NetDataComm tato s přeložkou a provedením souhlasí a účastníci tuto položku v soupisu prací nacení. Text uvedený v projektové dokumentaci je v TZ uveden chybně.

V Brně, dne *[dle elektronického podpisu]*

Bc. Milena Bartíková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.