
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
REKONSTRUKCE LÁVKY TÁBORSKÉHO NÁBŘEŽÍ EV.Č. BM-560

Zadavatel	Brněnské komunikace a.s.
Sídlo	Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
IČO	607 33 098
Osoba zastupující zadavatele	Ing. Luděk Borový, generální ředitel
Kontaktní osoba	Mgr. Jan Sedláček T: +420 723 409 175, M: zakazky@aksedlacek.cz

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

„SO 302 - Přepojení uliční vpusti stávající dešťové kanalizace

V technické zprávě na str.č.6 je uvedeno:

.... Uliční vpust hloubky 2,0m bude zřízena z ŽB typových prvků s kompozitovou mříží a kalovým košem

V soupise prací je položka:

26	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,00000
----	----------	--	-----	---------

Z jakého materiálu má být mříž pro uliční vpust?“

Odpověď k dotazu č. 1

V technické zprávě je chybně uveden materiál mříže, požadována je litinová mříž uvedená v soupisu prací.

Dotaz č. 2:

“SO 301 – Přeložka vodovodu DN 600 OC – Pořičí

Z textu v technické zprávě vyplývá, že přeložka bude realizována za plné odstávky vdv bez provizorní přeložky a na překládaném úseku se nenacházejí přípojky.

Jak dlouhý úsek vodovodu bude odstaven (pro výpočet objemu vypuštěné vody)?“

Odpověď k dotazu č. 2

Pro výpočet objemu vypuštěné vody počítá objednatel s délkou odstaveného úseku cca 2,1km.

Dotaz č. 3

„Neměla by být provedena tlaková zkouška a dezinfekce potrubí v celém odstaveném úseku?“

Odpověď k dotazu č. 3

Tlaková zkouška potrubí bude provedena v celém odstaveném úseku. Dezinfekce potrubí bude provedena pouze u nového úseku přeložky. Podrobnosti bude nutné projednat s provozovatelem.

Dotaz č. 4

„Jsou na odstaveném úseku přípojky - bude požadováno náhradní zásobování vodou?“

Odpověď k dotazu č. 4

Náhradní zásobování vodou není požadováno. Odběratelům bude min. 15 dní předem oznámena odstávka vodovodu. Přípojky jsou v místě koupaliště Riviéra a areálu Policie ČR, nicméně odstávka bude pouze krátkodobá (předpoklad 1 den) na přepojení.

V Brně dne 02.05.2023

.....
za Brněnské komunikace a.s.
v.z. Mgr. Jan Sedláček, advokát