



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

APC SILNICE s.r.o.

Jana Babáka 2733/11

612 00 BRNO - KRÁLOVO POLE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
83-2/2018-Ra

NAŠE ZNAČKA
722/014926/2018/EŠk/

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Škarková / 543 433 257

BRNO
17.07.2018
180717E3.DOC

VĚC

Brno, Maloměřice - Obnova obslužné komunikace Vrbí

p. č. 1636/2, /109, 1637/1, /16, /20, 2592/8, /12, 2712/16, /20, k. ú. Maloměřice

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Souhlasné stanovisko s podmínkami

Předložená dokumentace řeší obnovu stávající, nezpevněné vozovky a napojení jednotlivých, zadních vjezdů na pozemky v ulici Karlově, včetně zpřístupnění spodního patra řadových garáží. Budou obnoveny schody, vedoucí k chodníku podél ulice Provazníkovy. Konstrukce nové vozovky, je navržena z asfaltobetonu, chodník ze zámkové dlažby. Stávající uliční vpusti pro odvodnění komunikace jsou zanesené, nefunkční. Pro odvodnění je navržen odvodňovací žlab z polymerbetonu uprostřed vozovky, napojeného, přes vpust'ové, revizní díly do kanalizace.

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme:

Stavbou, v rozsahu, daném předloženou PD, nebudou přímo dotčeny vodovodní a kanalizační sítě v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., ani jejich ochranná pásma a území. Vodovodní řad v zájmovém území stavby komunikace a schodiště, k dnešnímu datu nevidujeme.

Stávající dešťová kanalizace DN 300 a DN 400, není k dnešnímu datu v provozování naší akciovou společností – ***upozorňujeme, že nemáme žádné informace o jejím aktuálním stavebně-technickém stavu ani její kapacitě, k jejímu dotčení se nevyjadřujeme, vyjadřujeme se pouze z hlediska kapacity, v případě následné stokové sítě, v našem provozování. K jejímu dotčení je nutný souhlas jejího majitele.***

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení, za dodržení níže uvedených podmínek dotčení sítí v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.:

- Vzhledem k tomu, že zpevněním povrchu komunikace, ve velkém rozsahu, dojde k nárůstu dešťových vod, odtékajících v níže položených úsecích do kanalizace pro veřejnou potřebu, v provozování naší akciovou společností, ***souhlasíme se stavbou pouze za podmínky, že v dokumentaci předložené ke stavebnímu povolení, budou doloženy výpočty stávajícího odtoku dešťových vod a navržena taková opatření, aby zůstal odtok dešťů ze zájmového území ve stávajícím množství.***

- *Tyto výpočty a popis opatření, požadujeme doložit i ke stávající dokumentaci, na oddělení VHR, Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., pro založení k tomuto vyjádření.*
- Revizní kusy žlabu, pro napojení do dešťové kanalizace, musí být opatřeny kalovým prostorem, aby nedocházelo k zanášení níže položených úseku kanalizací.
- Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby, podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
- **Toto vyjádření platí po dobu 1 roku od data odeslání vyjádření.**
- **Vyjádření platí pouze pro veřejné vodovody a kanalizace provozované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.**

Upozornění: V případě, že je žadatel zastoupen třetí osobou, požadujeme předložit plnou moc, (dostačující je kopie plné moci), ze které vyplývá rozsah oprávnění k zastupování odpovídající danému právnímu jednání. Informujeme Vás, že tato plná moc musí být od 1. 5. 2018 nedílnou součástí všech žádostí o vyjádření, bez daného dokladu nebude moci být naše stanovisko vydáno.

Další informace naleznete na našich webových stránkách <http://www.bvk.cz/> pod záložkou „Vyjadřování k PD“.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Útvar VHR a GPR

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR

Příloha: 1 x PD (technickou zprávu a situaci 1 : 250, si ponecháváme)