

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE****REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – VÍDEŇSKÁ,
OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE**

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace – Vídeňská, obslužná komunikace o podání vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytl Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Položkový stavební rozpočet.

V položkovém rozpočtu je v oddíle č. 5 **Komunikace pozemní** uvedena položka č. 159 – 69311290 – **Geotextilie drenážní 1400 g/m²**.

Domníváme se, že požadavek 1400 g/m² je naddimenzovaný. Prosíme o vysvětlení nebo doplnění položky.

Vysvětlení k dotazu č. 1:

Zadavatel uvádí, že návrh odvodnění ložní vrstvy v PD vychází z TP 170. Pro odvodnění lze dle TP použít geosyntetikum, geodren nebo geokompozit tl. 5-15mm. s propustností vyšší jak 0,0001m/s.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace – Vídeňská, obslužná komunikace o podání vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytl Zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Položkový stavební rozpočet.

V položkovém rozpočtu je v oddíle č. 1 **Zemní práce** uvedena položka č. 16 **štěrkodrt' frakce 0/63** (pozn. 1682*2 výměna podloží). Avšak v tomto oddíle není uvedena položka, která by zahrnovala samotné provedení výměny podloží.

Prosíme o doplnění nebo vysvětlení položky.

Vysvětlení k dotazu č. 2:

Zadavatel doplnil položku do soupisu prací, který tímto poskytuje.



S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění čl. X. zadávací dokumentace a čl. V. výzvy k podání nabídky následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: 13.06.2019 do 09:00 hod.

V Brně, dne 29.05.2019

Bc. Milena Bartíková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Příloha č. 7 ZD_Položkový rozpočet_po Vysvětlení ZD č.1
