

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

SERVIS A ÚDRŽBA I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ TRAMVAJOVÝ TUNEL

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné moci

IČO: 607 33 097

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel dne 05.12.2023 následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, v rámci přílohy č. 6 „ZD_Soupis karet údržby a servisních úkonů“ uchazeč vidí v níže uvedených položkách rozpor v sloupci „ČETNOST“ a vzorečku pro výpočet „CENA ZA ROK“. Jedná se o následující položky:

PS1001 Větrání tunelu a únikové štoly – tramvaj

- 1.1 „Fyzická kontrola prachových a plísňových filtrů a filtrů s katechinem u split jednotek MLZ, kontrola split jednotek a pravidelná výměna vložek filtrů (interval upravit po vyhodnocení zkuš. provozu)“; četnost - 1 za měsíc
- Ve výpočtu (sloupec E) uvedeno =D123, dle uchazeče má být =D123*12

- 1.2 „Funkční zkouška jednotlivých zařízení, kontrola elektrického připojení a ovládání“; četnost - 2 x za rok
- Ve výpočtu (sloupec E) uvedeno =D124/2, dle uchazeče má být =D124*2

PS1009 Řídící systém tunelu

- 2.13 „Elektrická revize zařízení“; četnost - 1 za 2 roky
- Ve výpočtu (sloupec E) uvedeno =D296*2, dle uchazeče má být =D296/2

Žádáme Zadavatele o úpravu či objasnění výše zmiňovaného.

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel sděluje, že provedl úpravu výpočtu u zmiňovaných položek a účastníkům poskytuje upravenou přílohu č. 6 zadávací dokumentace.



Dotaz č. 2:

V rámci přílohy č.7 – Provozní oblasti je uveden provozní soubor (PS) „C 610 Elektroinstalace v tunelu a únikové štole“. V příloze č. 6 „ZD Soupis karet údržby a servisních úkonů“ uchazeč zjistil, že oceňovací tabulka neobsahuje položky k ocenění tohoto PS.

Žádáme Zadavatele o vysvětlení případně úpravu/doplnění oceňovací tabulky ve smyslu výše uvedeného.

Odpověď k dotazu č. 1

Provozní soubor C 610 Elektroinstalace v tunelu a únikové štole, spadá pod provozní soubor PS1002 Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj, PS1003 Nouzové osvětlení tunelu a únikové štoly. Od zadavatele nemá samostatný požadavek na pravidelný servis a údržbu, a proto není v kartách servis a údržba.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. XII. zadávací dokumentace v části Podání nabídky následovně:

XII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **do 05.01.2024, 09:00 hod.**

V Brně, dne [dle elektronického podpisu]

Bc. Milena Bartíková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Příloha č. 6 ZD_Soupis karet údržby a servisních úkonů(3)_06.12
