



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Brněnské komunikace, a.s. |             |
| PODATELNA                 |             |
| Došlo dne:                | 17-01-2022  |
| Č. j. BKOM/               | 01203/2022  |
| Přílohy:                  | Počet listů |

Brněnské komunikace a.s.  
Reneská třída 787/1a  
639 00 Brno 39



000000121839

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

BVK/26068/2021

VYŘIZUJE / LINKA/E-MAIL

Ing. Jana Šnajdrová/543 433 215

jsnajdrova@bvk.cz

BRNO

11.1.2022

VĚC

Brno, ul. Černohorská, k.ú. Ivanovice, p.č. 1127/9, 1033/104, 990/1, 1127/1, 345/2, k.ú.

Řečkovice, p.č. 3880/2

Chodník Černohorská II mezi ul. Příjezdovou a Jezerůvky

Prodloužení platnosti souhlasného stanoviska k PD pro stavební povolení

Předložená dokumentace s žádostí vyjádření a prodloužení platnosti, která je u nás vedena pod zn.BVK/26068/2021 dne 21.12.2021, řeší výstavbu chybějícího chodníku podél ulice Černohorské, od křížení s ulicí Jezerůvky po křížení s ulicí Příjezdovou.

**K Vaší žádosti o prodloužení platnosti k výše uvedené akci Vám z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu sdělujeme:**

**Pro stavbu nadále platí podmínky našeho stanoviska zn.722/002436/2019/EŠk ze dne 04.02.2019.**

**Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení za předpokladu, že v projektové dokumentaci nedošlo k žádným změnám.**

### **Dále dodržte:**

**Vyvolané investice (přeložky, rekonstrukce a úpravy kabelů a vedení)** – Dle předložené koordinační situace, souhlasíme s těmito akcemi za dodržení podmínek dotčení vodovodů a kanalizací. Vodovodní řady a kanalizační stoky, v provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., musí být vytyčeny a viditelně vyznačeny proti poškození, (včetně všech přípojek). Mezi těmito sítěmi a ostatními sítěmi, (včetně přípojek), dodržte ČSN 73 6005 – v souběhu i křížení, **upozorňujeme zejména na dodržení bodu 5.10.2.** Dle předložené DSP, není nárokována pokládka kabelů protlakem. Sloupy VO, síťové rozvaděče a rovněž tak přípojkové a rozpínací skříně, umístěte přednostně mimo ochranná pásma vodovodních potrubí a kanalizačních stok, pokud je to technicky možné. Řešení umístění jednotlivých rozvaděčů, skříní budou řešeny s obvodovými technikami při realizaci stavby. **U sloupů VO B1, B4 a B5 - OP lze, v případě prostorové tísně, snížit na cca 1,0 m od vnější stěny potrubí, s podmínkou, založení sloupů ve vrtaném otvoru, v takové hloubce pode dnem vodovodního či kanalizačního řádu, aby v případě jeho poruchy a nutných výkopů nedošlo k porušení statiky trakčního sloupu, jinak požadujeme dodržet ochranné pásmo. Sloupy budou založeny ve vrtaných pilotových základech založených cca 1,0 m pode dnem vodovodních, či kanalizačních řádů. Polohy stávajících sítí, požadujeme stavebníkem, (zhotovitelem), zjistit kopanými sondami. Umístění pilot, přizpůsobí dodavatel u jednotlivých sloupů, po dohodě s provozním technikem vodárenského či kanalizačního provozu, na místě samém.**

Během stavby i po jejím dokončení, nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních sítí, ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volné, přístupné, ovladatelné. V případě odkrytí, či jakéhokoliv jiného dotčení, vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním

TELEFON  
+420 543 433 111

FAX  
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorníte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537, požadujeme přizvání ke kontrole a projednání na místě. Stavebník, (zhotovitel), zajistí okamžité odstranění poruchy, dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

Kabely inženýrských sítí při křížení s vodovodem či kanalizací, vč. přípojek, uložte do chráničky, křížení požadujeme kolmé. **Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodních potrubí a kanalizačních stok, budou prováděny ručně, se zvýšenou opatrností.** Před definitivním osazením sloupů VO, nás přizvěte k prohlídce na místo samé.

**Podmínky daného stanoviska zůstávají v platnosti a požadujeme je dodržet.**

**Toto stanovisko BVK/26068/2021 platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.**


Stanovisko platí po dobu jednoho roku od data odeslání.

Poznámka: Doložené doklady si ponecháme pro vlastní potřebu.

**Na vědomí: vlastník provozovaného majetku.**

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
útvár VHR a GIS

  
Ing. Ondřej Bojanovský  
vedoucí útvaru VHR