
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
CHODNÍK MOKRA HORA – JEHNICE

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

„Může zadavatel potvrdit správnost údajů u p.č. 5,6,7,8 SO 302, kde došlo oproti předchozí verzi VV k řádovému navýšení počtu MJ, a proč tyto změny neuvádí Dokument "Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.7"? Může zadavatel vysvětlit, k jakým změnám a proč v položkách 5,6,7,8 SO 302 , popř. i v dalších položkách VV, nyní dochází, resp. jaké to má dopady do dalších částí VV?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že opravené údaje jsou správné. Ke změnám došlo doplněním kubatury výkopu vpustí na 215 m³ a sjednocením rozvozní vzdálenosti na 15 km v opraveném rozpočtu.

V Brně, dne 28.11.2019

Mgr. Veronika Rušková
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek
Brněnské komunikace a.s.