



Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno-Štýřice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
1410-Po-560/14  
21. 10. 2014

NAŠE ZNAČKA  
PM054009/2014-203/Van

VYŘIZUJE  
Ing. Hana Vaňková Fajtllová  
+420 541 637 275  
vankova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
24. 11. 2014

### Ulice Pastrnkova – oprava komunikace

(k.ú. Zábrdovice, ORP Brno, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-02-1096)

#### Charakteristika akce:

Dne 24.10.2014 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR, DSP a PDPS (září 2014). Investorem je Statutární město Brno, projektantem Brněnské komunikace a.s. (ing. J. Podlípna). Záměrem je oprava komunikace v ulici Pastrnkova (délka 434 m, šířka 3,5 – 4,25 m, jednosměrná) v celém uličním prostoru po předchozí rekonstrukci IS (oprava a rekonstrukce kanalizace a vodovodu, samostatná PD). V rámci stavby bude kompletně vyměněna konstrukční vrstva komunikace (asfaltobeton), chodníků (betonová dlažba), vjezdů (betonová dlažba) a provedena obnova zeleně (ohumusování, zatravnění). Podél komunikace bude proveden parkovací pás šířky 2 m (betonová dlažba). V rámci opravy bude dále provedena obnova stávajícího zábradlí ve stávající délce. V úseku od směrového oblouku po lávku přes Svitavu bude mít pravostranný chodník podél řeky zesílenou pojížděnou konstrukcí. Odvodnění bude provedeno do nových vpustí stávající (rekonstruované) kanalizace.

Dotčené pozemky p.č. 1190, 1189/1, 1263 v k.ú. Zábrdovice.

Záměr leží na levém břehu VVT Svitava, v jeho vyhlášeném záplavovém území. V dotčeném úseku je na vodním toku umístěno vodní dílo - jez Radlas (DHM 2-10097). Vodní tok je v prostoru podjezí a úseku nadjezí technicky upraven (DHM 2.10193).

K původní PD jsme vydali dne 13.10.2014 vyjádření č.j. PM046745/2014-203/Van.

#### Vyjádření správce povodí a správce významného vodního toku Svitava a vodního díla jez Radlas

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku a vodního díla následující

#### **s t a n o v i s k o :**

- a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný.

**b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem pouze za podmínek:**

1. V úseku od úrovně jezu (profil 9) po stávající konec zábradlí musí být zábradlí navrženo a provedeno jako operativně demontovatelné a zpětně osaditelné jeho vlastníkem po předchozí výzvě správce toku.
2. Nová dlažba chodníku od lávky po odbočení ulice Pastrnkovy musí být v celé délce dimenzována na nájezd a stání autojeřábu po dobu nezbytného zásahu v nadjezí i podjezí. Rovněž zpevnění části nově realizovaného rohového vjezdu na hřiště betonovou dlažbou musí být dimenzováno na přejezd těžkou mechanizací do 25 tun, ze strany při toku musí být obrubníky zapuštěny.
3. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
4. Po dokončení stavby bude zbylý materiál z blízkosti vodního toku odstraněn.
5. Přímý správce toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno, (K Povodí 10, 617 00 Brno, Ing. R. Spousta, tel.: 724 719 953, spousta@pmo.cz) bude přizván k předání staveniště, k zahájení a ukončení stavby.
6. Současně informujeme, že probíhající oprava stavebních částí Jezu Radlas nepřesáhne při ulici Pastrnkova stávající parametry tohoto vodního díla.

**Upozorňujeme:**

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 – vlastníci pozemků a staveb v záplavovém území). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013/DIČ:CZ70890013

  
**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí

**Přílohy**

1 x projektová dokumentace

**Na vědomí**

provoz Brno