



## Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-3233/1-OPST-2014

Brno 8. 10. 2014  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

Brněnské komunikace a.s.  
Renneská třída 787/1a  
639 00 Brno

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Ondřej Eliáš, komisař, ☎: 950639119, e-mail: [ondrej.elias@firebrno.cz](mailto:ondrej.elias@firebrno.cz)

Název stavby: Ulice Pastrnkova - oprava komunikace  
Místo stavby: Brno, Pastrnkova, , p.č.  
Stavebník: Statutární město Brno, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00  
Projektant PBŘ: -----  
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Projektová dokumentace řeší opravu komunikace.


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil dokumentaci předloženou dne 17. 9. 2014. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**závazné souhlasné stanovisko s podmínkou:**

1. V souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištění průjezdu pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárními jednotkami při hašení požáru a zásahových pracích
2. V souladu s § 11 ods. 2 písm. e) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, musí být zajištěna trvalá použitelnost a volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou - podzemním hydrantům (Při realizaci musí zůstat zachován průjezd pro požární vozidla a nesmí být na nich navržena např. parkovací místa).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

**Poučení:** Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-3232/1-OPST-2014

Brno 8. 10. 2014  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: bez příloh

Brněnské komunikace a.s.  
Renneská třída 787/1a  
639 00 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Ondřej Eliáš, komisař, ☎: 950639119, e-mail: [ondrej.elias@firebrno.cz](mailto:ondrej.elias@firebrno.cz)


Název stavby: Ulice Pastrnkova - oprava komunikace  
Místo stavby: Brno, Pastrnkova, , p.č.  
Stavebník: Statutární město Brno, Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00  
Projektant PBR: -----  
Předložený druh dokumentace: Územní řízení

Projektová dokumentace řeší opravu komunikace.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil dokumentaci předloženou dne 17. 9. 2014. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko.

**Poučení:** Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje