




Brněnské komunikace a.s.
Ing. Markéta Čumíčková
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

V BRNĚ DNE

S / 136 /20

Ing. Rybová/ 605 226 764/rybova@vzmb.cz

29.01.2020

Věc: Vyjádření ke stavbě „Ulice Pastrnkova – oprava komunikace“ v k.ú. Židenice
Vyjádření k PD pro stavební povolení

Jako správci uličního stromořadí ve městě Brně s výše zmíněnou stavbou **souhlasíme za podmínek**, že nedojde k ohrožení lip, topolů a lísek ve stromořadí v naší správě. Stromy se nachází v travnatém pásu v k.ú. Židenice, ulice Pastrnkova. Před zahájením stavby **kontaktujte** správce stromořadí nebo koordinátora výkopových prací. Při realizaci preferujeme postupy, které umožní zachování stromů.

Při budování nových zpevněných ploch je potřeba dbát na to, aby nebyly poškozeny kořeny stávajících stromů lip, topolů a lísek ve stromořadí. Pokud se při budování nových zpevněných ploch narazí na kořen silnější než 30 mm, bude nutné snížit mocnost konstrukční vrstvy zpevněné plochy, vynechat obrubník, případně použít jiný typ obrubníku tak, aby nebyly poškozeny kořeny stromů.

Vzrostlý topol na Pastrnkové 23 byl již odstraněn z důvodu nižší stability a četného výskytu dřevokazných hub. Na jeho místě bude provedena náhradní výsadba lípou. Topol na Pastrnkové 15 je v plánu kácet z důvodu nižší stability a výskytu dřevokazných hub. Po odstranění stromu je plánováno vysadit náhradní výsadbu do stejného místa 1 ks lípy.

- Stávající stromy je třeba chránit v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti

Ochrana kořenů

- Minimální vzdálenost výkopu od paty kmene stromu bude 1,5 m.
- Práce v kořenovém prostoru stromu budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány a chráněny proti vysychání a účinkům mrazu.
- Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit proti vysychání a účinkům mrazu, nutná je minimalizace doby otevření výkopu (ochrana může být provedena např. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií). Z tohoto důvodu je potřeba výkopy provádět na etapy.
- V kořenovém prostoru nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.

Ochrana kmene a koruny

- Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví. Musí dosahovat výšky alespoň 2 m a lze ji realizovat v podobě bednění kmene či jako liniové oplocení řady stromů. Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.
- Případný konflikt stavebních mechanismů s korunami stromů lze řešit lokální redukcí stromů v nutném rozsahu.


Stanovení odborného dozoru

- Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a ke konzultaci technologií stavby ve vazbě ke stromům.
- V nezbytných případech, kdy nebude možné strom zachovat z důvodu blízkosti výkopových prací a nebezpečí poškození stromu s rizikem statického selhání stromu, bude nutné strom pokácet. Před pokácením je nutné požádat o rozhodnutí ke kácení ÚMČ Brno – Židenice, který v případě vydání rozhodnutí současně stanoví podmínky pokácení.
- V případě pokácení stromu je nutné zpracovat náhradní výsadbu na základě ocenění kácené dřeviny. Návrh náhradních výsadeb bude konzultován se správcem stromořadí. Náhradní výsadba bude provedena na vhodné stanoviště pro dřevinu a s ohledem na polohu ostatních inženýrských sítí. Preferujeme náhradní výsadby v ulici Pastrnkova příp. v okolních ulicích.
- Na náklady investora budou nově vysazené stromy geodeticky zaměřeny a podklady budou předány na OMI MMB k dalšímu zpracování.
- **Před realizací stavby požadujeme oznámit termín zahájení a ukončení prací. Při zahájení prací bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole dodržování ochranných opatření (správce stromořadí a koordinátor výkopových prací Ing. Daniela Rybová, tel. 605 226 764).**

Při vstupu do ostatních ploch veřejné zeleně požádejte o vyjádření příslušnou městskou část ÚMČ Brno – Židenice, Odbor majetku, dopravy a životního prostředí, referát dopravy a životního prostředí.

**Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace**
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO

S pozdravem

v.z. 
Ing. Jozef Kasala
ředitel